

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - DEZEMBRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de dezembro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

| Código do relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Comunidade de Serviço | | | | | Qualidade de Energia Elétrica | | | | | | |
| TIEPI MT (min) | SAFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAFI BT (#) | SAIDI BT (min) | SAFI ET (%) | SAIDI ET (min) | SAFI ET (%) | SAIDI ET (min) | SAFI ET (%) | SAIDI ET (min) | SAFI ET (%) | SAIDI ET (min) | SAFI ET (%) | SAIDI ET (min) | | | |
| EREDES_2022_DEZ_TC_1 | Sobral de Monte Agraço | 07/12/2022 17:30 | AT - Alta tensão | INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS | 1140 | 32809 | 0,5460000 | 0,0040000 | 0,4230000 | 46,0110000 | 0,0050000 | 0,6420000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_TC_2 | Território de Portugal continental | 11/12/2022 00:00 | AT - Alta tensão | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 2280 | 387223 | 4,700 | 0,080 | 6,840 | 390,700 | 0,070 | 5,810 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) (ponto vi) do capítulo 3 do relatório, para as zonas geográficas afetadas. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado | | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_1 | Ilhã-a-Nova | 02/12/2022 10:36 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 94 | 57 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000091 | 0,0008616 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_2 | Sertão | 06/12/2022 14:41 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 139 | 2218 | 0,0077807 | 0,0007920 | 0,0283991 | 0,6461013 | 0,0003430 | 0,0909876 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_3 | Ilhã-a-Nova | 05/12/2022 17:51 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 205 | 250 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,0081974 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que os elementos de rede danificados não justificam a interrupção ao número de clientes referidos; o processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa; não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_4 | Alter do Chão | 06/12/2022 13:17 | MT - Média tensão | AVES | 98 | 184 | 0,0049511 | 0,0001373 | 0,0133040 | 0,4108458 | 0,0002382 | 0,0027265 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após o parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que existe incoerência entre as datas do incidente, página 8.1 do relatório (06/12/2022) e a data na tabela 2 - Caracterização da duração de interrupções (01/12/2022) e a data indefinida na ficha de ocorrência. | Não Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_5 | Chaves | 07/12/2022 21:55 | BT - Baixa tensão | MALEFICIA (VANDALISMO) | 35 | 72 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000115 | 0,0004016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_6 | Nisa | 05/12/2022 08:14 | MT - Média tensão | AVES | 251 | 1560 | 0,0131498 | 0,0003302 | 0,0125782 | 1,1076810 | 0,0022481 | 0,0012569 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_7 | Vendas Novas | 12/12/2022 08:48 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 84 | 729 | 0,0030649 | 0,0009551 | 0,0078385 | 0,2543228 | 0,0000128 | 0,0010575 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_8 | Aljustrel | 18/12/2022 12:48 | MT - Média tensão | AVES | 109 | 1052 | 0,0131973 | 0,0001162 | 0,0078273 | 1,0951137 | 0,0000159 | 0,0008854 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_9 | São Pedro do Sul | 12/12/2022 11:32 | MT - Média tensão | VEÍCULOS | 213 | 640 | 0,0006467 | 0,0000106 | 0,0022568 | 0,0536635 | 0,0000079 | 0,0016783 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |

| Código do relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | | | | | Fundamentação | Decisão | |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | | | Comunidade de Serviço | | | | | | | Qualidade de Energia Eléctrica | | | | | Qualidade de Serviço Comercial |
| | | | | | | | TIEMT (min) | SAFI MT (#) | SAFI MT (min) | END (MVAh) | SAFI BT (#) | SAFI BT (min) | SAFI BT (#) | SAFI BT (min) | SAFI BT (#) | SAFI BT (min) | | | SAFI BT (#) |
| EREDIS_2022_DEZ_I_10 | Elvas | 14/12/2022 01:34 | MT - Média tensão | INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS | 3565 | 27 | 0.144916 | 0.0001901 | 0.1678764 | 9.4922130 | 0.0000038 | 0.0037949 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_11 | Alandroal | 15/12/2022 00:22 | MT - Média tensão | AVES | 305 | 726 | 0.0201471 | 0.0001795 | 0.0499123 | 1.6718021 | 0.0000880 | 0.0045932 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_12 | Azambuja | 18/12/2022 15:38 | MT - Média tensão | AVES | 205 | 1218 | 0.0129378 | 0.0001267 | 0.0257990 | 1.0733601 | 0.0000800 | 0.0167822 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_13 | Santo Tirso | 22/12/2022 20:48 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 184 | 79 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000127 | 0.0023365 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_14 | Coimbra | 19/12/2022 13:00 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 51 | 2219 | 0.0119408 | 0.0001690 | 0.0077599 | 0.9908474 | 0.0003941 | 0.0172239 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 8ºº RSELEAT). - Nas zonas urbanizadas as vasas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 7ºº RSELEAT). | Não Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_15 | Coimbra | 19/12/2022 12:52 | MT - Média tensão | ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS | 115 | 2889 | 0.0011590 | 0.0002746 | 0.0093172 | 0.1277098 | 0.0003007 | 0.0062024 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_16 | Guimarães | 20/12/2022 01:40 | MT - Média tensão | FURTOS | 561 | 3007 | 0.0411536 | 0.0005386 | 0.0520072 | 3.4149261 | 0.0004797 | 0.0443018 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_17 | Viseu | 22/12/2022 22:33 | MT - Média tensão | VEÍCULOS | 39 | 2008 | 0.0017876 | 0.0001267 | 0.0046786 | 0.1488375 | 0.0001539 | 0.0056807 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_18 | Odemira | 20/12/2022 02:39 | MT - Média tensão | DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA | 75 | 1138 | 0.0075831 | 0.0001690 | 0.0122014 | 0.6292482 | 0.0001112 | 0.0080941 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_19 | Odemira | 25/12/2022 15:40 | MT - Média tensão | AVES | 102 | 400 | 0.0029406 | 0.0001267 | 0.0097859 | 0.2440093 | 0.0000640 | 0.0048099 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_20 | Almada | 21/12/2022 16:01 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES) | 157 | 2629 | 0.0215867 | 0.0001056 | 0.0148297 | 1.7912669 | 0.0001334 | 0.0181949 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSELEAT). | Não Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_21 | Lisboa | 20/12/2022 14:15 | BT - Baixa tensão | INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS | 108 | 142 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000215 | 0.0023029 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |
| EREDIS_2022_DEZ_I_22 | Elvas | 31/12/2022 00:48 | MT - Média tensão | AVES | 187 | 506 | 0.0118269 | 0.0004013 | 0.0167554 | 0.9813993 | 0.0000580 | 0.0030246 | n.a. | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | |

| Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---------|--------------------------------|
| Código do relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões | | | | | | | | | | Fundamentação | Decisão | |
| | | | | | | | Comunidade de Serviço | | | | | Qualidade de Energia Elétrica | | | | | | | Qualidade de Serviço Comercial |
| | | | | | | | TEPE MT (min) | SAFI MT (#) | SAFI MT (min) | END (MW/h) | SAFI BT (#) | SAFI BT (min) | Qualidade de Energia Elétrica | | | | | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_23 | Abrantes | 30/12/2022 08:52 | MT - Média tensão | AVES | 106 | 4808 | 0,0119927 | 0,0009822 | 0,0162928 | 0,9951509 | 0,0006779 | 0,0153834 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_24 | Vila Pouca de Aguiar | 31/12/2022 02:42 | BT - Baixa tensão | MALFEITORIA (VANDALISMO) | 510 | 83 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000133 | 0,0067890 | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado | | | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_25 | Montemor-o-Velho | 30/12/2022 10:48 | BT - Baixa tensão | VEÍCULOS | 108 | 140 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000221 | 0,0023930 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |
| EREDES_2022_DEZ_T_26 | Alenquer | 29/12/2022 08:56 | MT - Média tensão | INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE | 261 | 1739 | 0,0236525 | 0,0001479 | 0,0387115 | 1,9626827 | 0,0000168 | 0,0044065 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | | | |