

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JANEIRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
TIET MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial											
EREDES_2022_JAN_T_1	Gonuche	01/01/2022 07:31	MT - Média tensão AVES		129	1707	0,0072472	0,0001506	0,0192978	0,6111973	0,0000749	0,0095900	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_2	Castelo Branco	09/01/2022 18:17	MT - Média tensão AVES		9	95	0,0001740	0,0000753	0,0006329	0,0146768	0,0000149	0,0001255	n.a.	n.a.	- Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_3	Porto	09/01/2022 09:38	MT - Média tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		52	1413	0,0025634	0,0000323	0,0016995	0,2161823	0,0000175	0,0009919	n.a.	n.a.	- Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_4	Covilhã	08/01/2022 09:50	MT - Média tensão AVES		80	2006	0,0054164	0,0002368	0,0184936	0,4567935	0,0000985	0,0076864	n.a.	n.a.	- Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_5	Alenquer	04/01/2022 13:00	MT - Média tensão RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS		133	476	0,0295025	0,0001399	0,0185979	2,4880838	0,0000815	0,0108317	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que não foram apresentados, conforme disposto no artigo 167º do RSLEAT, elementos que atestem a boa conservação, como relatórios de inspeção. Adicionalmente, na fotografia apresentada como prova de "condutor desregulado", são visíveis não um mas dois remendos no condutor liso, o que põe em causa a boa conservação das instalações.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_6	Lisboa	05/01/2022 15:43	MT - Média tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		69	1670	0,0036790	0,0000431	0,0019192	0,3102701	0,0001830	0,0096046	n.a.	n.a.	- Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_7	Mucedo de Cavaleiros	07/01/2022 09:31	BT - Baixa tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		54	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000125	0,0006749	n.a.	n.a.	- Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Proveque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_8	Reguengos de Monsaraz	09/01/2022 18:38	MT - Média tensão AVES		204	1413	0,0018592	0,0000861	0,0109448	0,1567956	0,0000014	0,0002076	n.a.	n.a.	- Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_9	Viseu	09/01/2022 08:56	MT - Média tensão ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS		109	1231	0,0030822	0,0000969	0,0076233	0,2599352	0,0001102	0,0082730	n.a.	n.a.	- Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_10	São João da Pesqueira	06/01/2022 11:36	BT - Baixa tensão INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)		192	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000092	0,0017613	n.a.	n.a.	- Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Proveque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_11	Portimão	15/01/2022 12:04	MT - Média tensão AVES		111	3777	0,0038975	0,0000431	0,0030140	0,2612296	0,0000076	0,0007894	n.a.	n.a.	- Reúne condições para aprovação; - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão				
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial										
							TIEMT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial								
EREDES_2022_JAN_T_12	Almada	12/01/2022 17:30	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	210	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_JAN_T_13	Braga	10/01/2022 02:29	MT - Média tensão	FURTOS	215	2781	0,0102315	0,0003014	0,0135817	0,8628688	0,0002404	0,0100625	0,0000987	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_14	Espinho	14/01/2022 10:34	MT - Média tensão	AVES	33	1544	0,0034331	0,0001722	0,0054370	0,2895306	0,0000987	0,0003090	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_15	Alcacer do Sal	15/01/2022 12:10	MT - Média tensão	AVES	63	197	0,0052763	0,0001614	0,0099449	0,4448788	0,0003309	0,0019005	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_16	Felgueiras	12/01/2022 16:05	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	175	2269	0,0111201	0,0002583	0,0071150	0,9378110	0,0008841	0,0117215	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_17	Chaves	18/01/2022 16:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	160	1622	0,0027684	0,0002045	0,0087538	0,2334700	0,0000853	0,0074707	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_18	Caldas da Rainha	17/01/2022 09:35	MT - Média tensão	VEÍCULOS	57	3192	0,0030431	0,0001076	0,0054080	0,2546360	0,0000196	0,0009990	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_19	Evas	20/01/2022 11:45	MT - Média tensão	VEÍCULOS	132	97	0,0174728	0,0003659	0,0309095	1,4735670	0,0000114	0,0009585	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_20	Odemira	18/01/2022 10:21	MT - Média tensão	AVES	80	363	0,0028744	0,0001399	0,0097178	0,2424149	0,0000583	0,0035097	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_21	Viscu	21/01/2022 02:04	BT - Baixa tensão	INCENDIO	77	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000143	0,00011074	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_22	Lagoa (Faro)	19/01/2022 16:04	MT - Média tensão	AVES	398	2999	0,0133777	0,0003875	0,0231242	1,1282068	0,0002221	0,0138187	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_23	Odivelas	19/01/2022 16:53	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	152	234	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000368	0,0055877	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_24	Porto de Mós	21/01/2022 15:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	78	741	0,0030259	0,0000861	0,0065826	0,2551916	0,0004079	0,0036608	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica			Qualidade de Serviço Comercial					
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2022_JAN_T_25	Pampilhosa da Serra	17/01/2022 11:44	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	111	3391	0.0027051	0.0004943	0.0135273	0.2283896	0.0002412	0.0068923	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_26	Almeida	27/01/2022 09:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	2694	0.0019972	0.0000431	0.0024190	0.1684331	0.0000143	0.0008020	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELET.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_27	Barcelos	28/01/2022 15:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	85	3612	0.0138447	0.0004943	0.0214219	1.1675991	0.0004350	0.0197080	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_28	Marco de Canaveses	24/01/2022 03:16	MT - Média tensão	FURTOS	343	3957	0.0230691	0.0002798	0.0233754	1.9455231	0.0002100	0.0093055	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_29	Ajuízet	25/01/2022 10:58	MT - Média tensão	AVES	116	1	0.0005736	0.0000108	0.0012478	0.0483735	0.0000000	0.0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_30	Santarém	30/01/2022 12:12	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	53	1497	0.0054043	0.0003444	0.0175001	0.4557709	0.0000988	0.0050022	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_31	Covilhã	31/01/2022 13:59	MT - Média tensão	AVES	132	2009	0.0091561	0.0002368	0.0311607	0.7721777	0.0000988	0.0130052	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		