

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - JULHO DE 2022**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica					
TIEP MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MW/h)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação			Decisão						
EREDS_2022_JUL_T_1	Mogadouro	03/07/2022 23:33	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	290	3750	0,0134279	0,0002018	0,0414045	1,1324366		0,0001305	0,0068584	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2022_JUL_T_2	Vila Franca de Xira	01/07/2022 11:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSÓLO (ESCAVAÇÕES)	108	302	0,0116598	0,0001168	0,0070945	0,9832323		0,0000462	0,0004793	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, concluiu-se que o documento não evidenciou o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDS_2022_JUL_T_3	Santa Maria da Feira	03/07/2022 06:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	118	2926	0,0324720	0,0002148	0,0236343	2,7395167	0,0004653	0,0215475	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_4	Vila do Conde	03/07/2022 10:58	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	235	365	0,0228568	0,0001487	0,0142968	1,9276206	0,0000393	0,0034492	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, concluiu-se não foram apresentados elementos de prova suficientes no relatório, nomeadamente o valor da terra de protecção do Posto de Transformação referenciado.	Não Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_5	Amarante	01/07/2022 19:01	MT - Média tensão	VEÍCULOS	219	36	0,0006687	0,0000106	0,0023264	0,0563953	0,0000144	0,0031463	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_6	Beja	07/07/2022 17:55	MT - Média tensão	AVES	133	288	0,0033654	0,0001168	0,0112321	0,2838211	0,0000452	0,0056522	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_7	Serpa	05/07/2022 11:53	MT - Média tensão	AVES	78	1652	0,0060081	0,0010832	0,0102580	0,5066915	0,0002448	0,0031586	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_8	Vila Real	05/07/2022 18:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	638	3194	0,0370521	0,0004991	0,0799937	3,1247735	0,0005081	0,0770763	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_9	Séia	04/07/2022 20:59	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	7	969	0,0009405	0,0002973	0,0019327	0,7931155	0,0001275	0,0038288	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_10	Vila Nova de Gaia	07/07/2022 13:42	MT - Média tensão	INCÊNDIO	196	659	0,0106708	0,0001274	0,0089440	0,8959226	0,0003226	0,0008453	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_11	Entroncamento	05/07/2022 13:47	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSÓLO (ESCAVAÇÕES)	179	99	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000158	0,0238356	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Proveque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDS_2022_JUL_T_12	Chaves	16/07/2022 17:37	MT - Média tensão	INCÊNDIO	161	2830	0,0105083	0,0005097	0,0239486	0,8662177	0,0003455	0,0188265	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional															
Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões							Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							SAFI MT (#)	SAFI BT (#)	END (MVAh)	SAFI BT (min)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)			
EREDES_2022_JUL_T_13	Bragança	14/07/2022 17:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	391	4368	0,006678	0,0007047	2,4599128	0,1274581	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_14	Loulé	11/07/2022 10:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	55	3556	0,0046671	0,0000531	0,9959565	0,0202857	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_15	Odivelas	13/07/2022 12:42	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	116	375	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000598	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RS/EAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RS/EAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_16	Loulé	13/07/2022 13:15	MT - Média tensão	INCENDIO	981	5614	0,0252970	0,0001062	2,1334136	0,0142781	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_17	Sertão	15/07/2022 20:06	MT - Média tensão	AVES	193	2566	0,0088003	0,0005734	0,7421720	0,0342058	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_18	Chaves	16/07/2022 17:37	MT - Média tensão	INCENDIO	612	4125	0,0201433	0,0005097	1,6987782	0,0681518	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_19	Paimeã	11/07/2022 21:53	MT - Média tensão	AVES	109	243	0,00869310	0,0000850	0,7531932	0,0000669	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que permitam verificar que o incidente tenha sido provocado por uma ave.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_20	Loures	11/07/2022 08:54	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	146	3613	0,0056265	0,0000743	0,4851520	0,0000905	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RS/EAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RS/EAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_21	Monchique	13/07/2022 13:43	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	49	499	0,0021624	0,0001168	0,1823895	0,0000796	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_22	Mogadouro	14/07/2022 17:51	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	265	3763	0,0307198	0,006796	2,5907453	0,0457049	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas de local, sendo adequado demonstrar a evidência do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_23	Setúbal	13/07/2022 13:59	AT - Alta tensão	INCENDIO	1152	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_24	Macedo de Cavaleiros	14/07/2022 17:08	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	552	4228	0,0413475	0,0007646	3,4870263	0,0006734	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUL_T_25	Agueda	12/07/2022 22:19	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	744	1	0,0071486	0,0000106	0,6028771	0,0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
							TIEMT (min)	SAFIT MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFIT BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2022_JUL_T_26	Chaves	19/07/2022 19:12	MT - Média tensão	INCÊNDIO	276	3904	0,0209335	0,000709	0,0531949	1,7654220	0,0005252	0,0346333	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_27	Setúbal	19/07/2022 14:17	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	548	1308	0,0330786	0,0002442	0,0461807	2,7894673	0,0002075	0,0337079	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_28	Loulé	19/07/2022 15:42	MT - Média tensão	INCÊNDIO	456	1388	0,0182381	0,0002230	0,0284064	1,5381017	0,0001894	0,0198276	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_29	Palmeira	19/07/2022 10:23	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	328	79	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000124	0,0040912	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_30	Setúbal	19/07/2022 12:45	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	12	1	0,0002890	0,0000106	0,0001257	0,0243704	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_31	Palmeira	19/07/2022 13:46	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	271	3847	0,0119697	0,0006584	0,0168856	1,0094646	0,0006500	0,0114881	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_32	Louçã	19/07/2022 16:54	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	48	3553	0,0074677	0,0005947	0,0170796	0,6297851	0,0005664	0,0170091	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se referido o ponto 3.4 do pedido não é coerente com o tipo de Causa do incidente em apreço, não é apresentada Ficha de ocorrência, o designado relatório do ANPC não é apresentado nos moldes habituais, no que diz respeito ao seu formato, não é apresentado o documento de avaliação de risco, não é apresentada a declaração por parte do ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança.	Não Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_33	Portimão	21/07/2022 00:19	MT - Média tensão	AVES	107	682	0,0049341	0,0001699	0,0122552	0,4161126	0,0000415	0,0031173	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_34	Amarante	19/07/2022 02:49	MT - Média tensão	FURTOS	315	4578	0,0748702	0,0006478	0,0947032	6,3141566	0,0004553	0,0661489	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_35	Sesimbra	21/07/2022 09:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	403	1239	0,0253828	0,0000956	0,0177233	2,1406488	0,0001830	0,0522606	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_36	Santo Tirso	18/07/2022 06:50	MT - Média tensão	AVES	159	3203	0,0265508	0,0003398	0,0413652	2,2391571	0,0008895	0,0373795	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_37	Coimbra	19/07/2022 15:18	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	48	3090	0,0194312	0,0002442	0,0107180	1,6592728	0,0004914	0,0211771	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado			

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão			
							Classificação como Evento Excepcional														
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial									
TEP MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	TIPO BT (min)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	TIPO BT (min)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	TIPO BT (min)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	TIPO BT (min)
EREDES_2022_JUL_T_38	Penalva do Castelo	23/07/2022 08:02	BT - Baixa tensão	DESABAMENTO DE MUIROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	175	84	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000134	0,0023532	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUL_T_39	Ourém	18/07/2022 18:40	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	99	83	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000132	0,0013049	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_40	Seimbra	18/07/2022 03:05	MT - Média tensão	FURTOS	344	3700	0,0147036	0,0004885	0,0126594	1,2400225	0,0005884	0,0009105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_41	Sela	29/07/2022 16:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCANVAÇÕES)	287	24	0,0077249	0,0000212	0,0035177	0,6530174	0,0000034	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as vasas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_42	Chamusca	25/07/2022 05:42	MT - Média tensão	AVES	163	782	0,0043884	0,0002742	0,0143612	0,3703856	0,0008930	0,0026006	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_43	Penicova	25/07/2022 18:35	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	102	502	0,0008564	0,0000425	0,0045334	0,0723930	0,0000185	0,0016885	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi devidamente identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa. Não é apresentado qualquer pedido de investigação da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança, nem o designado responsável do AIPC o qual não é apresentado nos moldes habituais, referir tal facto.	Não Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_44	Póvoa de Varzim	26/07/2022 16:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	199	1786	0,0029348	0,0000850	0,0057299	0,2475059	0,0002663	0,0011857	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_45	Lisboa	28/07/2022 09:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCANVAÇÕES)	54	1562	0,0024867	0,0000319	0,0017188	0,2086621	0,0001422	0,0076710	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2022_JUL_T_46	Ourém	31/07/2022 16:06	MT - Média tensão	INCÊNDIO	153	5230	0,0521585	0,0011257	0,1150867	4,9987717	0,0008293	0,0922994	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			