

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JUNHO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI BT (#)	END (MVAh)	SAFI BT (min)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação		Decisão							
EREDES_2022_JUN_T_1	Miranda do Corvo	01/06/2022 16:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	137	2781	0,0032493	0,0001064	0,0074572	0,2831614		0,0001125	0,0098884	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_2	Almada	05/06/2022 16:29	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	112	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		0,0000125	0,0014032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_3	Almodôvar	02/06/2022 13:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	168	4651	0,0038332	0,0015008	0,0108730	0,3331760	0,0007415	0,0029590	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_4	Amadora	02/06/2022 17:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	86	1572	0,0128555	0,0008552	0,0071082	1,1203041	0,0003304	0,0025742	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_5	Matosinhos	03/06/2022 10:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	47	3630	0,0016762	0,0000213	0,0098831	0,1460696	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_6	Caldas da Rainha	01/06/2022 11:37	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	77	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0008039	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_7	Torre de Moncorvo	04/06/2022 03:58	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	435	474	0,0111220	0,0000426	0,0096631	0,9692376	0,0000758	0,0134932	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que os meios de prova apresentados no documento, nomeadamente as fotografias, não permitem assucar os danos indicados a instalação afetada.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_8	Vila Nova de Gaia	02/06/2022 18:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	151	757	0,0443823	0,0002874	0,0294109	3,8677352	0,0001179	0,0164716	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_9	São João da Madeira	05/06/2022 09:46	MT - Média tensão	FURTOS	189	603	0,0059622	0,0000213	0,0040234	0,5156833	0,0000963	0,0182020	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_10	Macedo de Cavaleiros	04/06/2022 04:35	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	437	2965	0,0161086	0,0003832	0,0694059	1,4037979	0,0002804	0,0559662	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o documento, através das figuras apresentadas, não demonstra a evidência do equipamento danificado e o local específico de instalação.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_11	Macedo de Cavaleiros	04/06/2022 06:51	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	357	118	0,0010934	0,0000106	0,0037999	0,0952850	0,0000189	0,0067505	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o documento, através das figuras apresentadas, não demonstra a evidência do equipamento danificado e o local específico de instalação.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_12	Leiria	07/06/2022 07:13	MT - Média tensão	AVES	130	1171	0,0156183	0,0001703	0,0176378	1,1867818	0,0000372	0,0028965	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_13	Póvoa de Lanhoso	06/06/2022 17:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	99	1667	0,0349779	0,0001384	0,0100850	0,3048260	0,0000888	0,0070085	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão
							Classificação como Evento Excepcional										
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial		Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial	
TIEP MT (min)	SAFI MT (€)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (€)	SAIDI BT (min)												
EREDES_2022_JUN_I_14	Sintra	06/06/2022 14:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	42	2	0,0002062	0,000106	0,0004479	0,0179716	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as varas estão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_15	Torres Vedras	09/06/2022 16:23	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	45	1762	0,0044213	0,0005748	0,0032565	0,3852942	0,0007772	0,0011473	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_16	Cantanhede	07/06/2022 10:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	84	643	0,0023423	0,0009558	0,0078776	0,2041207	0,0001030	0,0084731	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_17	Estarreja	15/06/2022 18:06	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	191	343	0,0072027	0,0001384	0,0110993	0,6274855	0,0000527	0,0062121	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório do IPMA não é incidente (grau/risco/escala) devido à ausência de descargas atmosféricas no local do ocorrência de DEAs em locais afastados da ocorrência e em hora muito anterior às das interrupções registadas; - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o disposto nos artº 147º, 152º e 158º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_18	Guarda	19/06/2022 05:45	MT - Média tensão	AVES	75	249	0,0032227	0,0001277	0,0065715	0,2808451	0,0000362	0,0017740	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_19	Montemor-o-Novo	16/06/2022 04:45	MT - Média tensão	AVES	237	74	0,0140085	0,0009362	0,0392271	1,2207819	0,0000103	0,0008760	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_20	Chaves	19/06/2022 18:41	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	128	1456	0,0111980	0,0002980	0,0292363	0,9758591	0,0002320	0,0277718	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demonstrar a evidência do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_21	Aveiro	19/06/2022 00:21	MT - Média tensão	MALEFICIA (VANDALISMO)	49	1	0,0003775	0,0000106	0,0005247	0,0328960	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_22	Abrantes	19/06/2022 09:00	MT - Média tensão	AVES	125	3012	0,0207238	0,0003863	0,0180605	1,8059924	0,0004812	0,0183057	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_23	Cartaxo	16/06/2022 13:46	MT - Média tensão	AVES	103	62	0,0052102	0,0000213	0,0021948	0,4540449	0,0000006	0,0000661	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_24	Almodôvar	17/06/2022 03:21	AT - Alta tensão	ANIMAIS NAO AVES	18	14166	0,0066803	0,0005232	0,0232622	0,5821609	0,0016234	0,0121821	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_25	Bragança	15/06/2022 18:50	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	265	2612	0,0077449	0,0002235	0,0390211	0,6740324	0,0001550	0,0279109	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																	
Código do relatório	Conexão origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial			
EREDES_2022_JUN_I_26	Ohão	14/06/2022 23:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	90	4218	0.0089667	0.000745	0.006148	0.7840247	0.0001341	0.0114372	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_27	Pombal	18/06/2022 10:22	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	99	1894	0.0022986	0.0000852	0.0084087	0.2003120	0.0000460	0.0095415	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_29	Megadouro	15/06/2022 21:27	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	189	3754	0.0315523	0.0005335	0.0652267	2.7496479	0.0004602	0.0633438	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento, através das figuras apresentadas não permite reolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demonstrar a evidência do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_29	Ferreira do Alentejo	20/06/2022 16:12	MT - Média tensão	AVES	90	414	0.0127051	0.0001486	0.0127411	1.1071992	0.0000614	0.0051960	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_30	Gouveia	22/06/2022 10:00	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	125	641	0.0075165	0.0001311	0.0170839	0.6550342	0.0001018	0.0100926	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_31	Coimbra	21/06/2022 16:16	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	212	73	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000116	0.0024630	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_32	Portimão	29/06/2022 10:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	226	2789	0.01138034	0.0001380	0.0078481	1.2029053	0.0002602	0.0185997	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_33	Porto	24/06/2022 13:55	MT - Média tensão	MALEFICIA (VANDALISMO)	144	3	0.0019968	0.0000212	0.0024739	0.1740163	0.0000000	0.0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_34	Beja	26/06/2022 11:51	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	138	218	0.0065707	0.0001593	0.0219872	0.5726121	0.0000340	0.0946925	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_35	Aljustrel	30/06/2022 21:34	MT - Média tensão	AVES	206	1582	0.0103941	0.0005627	0.0124189	0.9058025	0.0001792	0.0011039	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_36	Abrantes	29/06/2022 11:15	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	92	1566	0.0005629	0.0000212	0.0019588	0.0490505	0.0000180	0.0016633	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_37	Macedo de Cavaleiros	29/06/2022 21:39	MT - Média tensão	AVES	93	2060	0.0021021	0.0001062	0.0092118	0.1831901	0.0000618	0.0053458	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_I_38	Serpa	29/06/2022 09:58	MT - Média tensão	AVES	99	1	0.0009005	0.0000106	0.0010457	0.0261869	0.0000000	0.0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2022_JUN_T_39	Porto	30/06/2022 09:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	59	1669	0.0033779	0.0000319	0.0018643	0.2941116	0.0001686	0.0086954	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que o documento não evidenciou o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81ºº RSELEAT). 	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_40	Loures	28/06/2022 10:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	140	69	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.000109	0.0015142	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". 	Não Aprovado		