

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - MAIO DE 2022**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial					
TIET MT (min)	SAFI MT (r)	SADI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (r)	SAFI BT (r)	SAFI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação								
EREDES_2022_MAI_T_1	Casais	05/05/2022 14:09	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	273	356	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000559	0,0132864	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_T_2	Almada	05/05/2022 13:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	2695	0,0018900	0,0000425	0,0022860	0,1593951	0,0007113	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Não são apresentados os dados necessários para se estabelecerem os parâmetros possíveis (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAI_T_3	Coruche	08/05/2022 06:48	AT - Alta tensão	AVES	4	4815	0,0039198	0,0021896	0,0073811	0,3305757	0,0025132	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_T_4	Alcácer do Sal	05/05/2022 10:55	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	70	2376	0,0492965	0,0003189	0,0211768	4,1574035	0,003774	0,0250709	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_5	Azambuja	05/05/2022 11:31	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	68	507	0,0044335	0,0001913	0,0128012	0,3738944	0,000791	0,0052732	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_6	Santa Maria da Feira	05/05/2022 12:57	MT - Média tensão	AVES	96	2904	0,0141674	0,0003189	0,0158241	1,1947998	0,0007259	0,0124899	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_7	Gouveia	02/05/2022 18:20	MT - Média tensão	AVES	99	2367	0,0074863	0,0006696	0,0173944	0,6333552	0,0003750	0,0116623	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_8	Castelo Branco	05/05/2022 07:21	AT - Alta tensão	AVES	13	10749	0,0136804	0,0035714	0,0344028	1,1537284	0,0017018	0,0127337	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_9	Alcácer do Sal	05/05/2022 15:57	MT - Média tensão	VEÍCULOS	312	1374	0,0105569	0,0004358	0,0073043	0,8903149	0,0001320	0,0010971	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_10	Oeiras	05/05/2022 08:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	135	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000133	0,0016601	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_11	Sesimbra	05/05/2022 12:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	290	3134	0,0642364	0,0006659	0,0887234	5,4173539	0,0004960	0,0453352	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAI_T_12	Meslhada	11/05/2022 16:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	1983	0,0101380	0,0003295	0,0155907	0,8559817	0,0003142	0,0088725	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial					
							TIET MT (min)	SAFI MT (h)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (h)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2022_MAI_13	Seia	11/05/2022 13:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	242	1212	0.0025418	0.0001275	0.0122354	0.2143583	0.0001352	0.0146443	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_14	Alcacer do Sal	14/05/2022 13:39	MT - Média tensão	AVES	92	8	0.0167337	0.0000744	0.0662792	1.4112329	0.0000005	0.0000407	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_15	Leiria	12/05/2022 07:16	MT - Média tensão	AVES	123	2898	0.0112472	0.0003720	0.0995531	0.9485298	0.0002235	0.0151701	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_16	Coimbra	19/05/2022 08:14	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	3402	0.0047678	0.0001488	0.0104040	0.4020905	0.0002321	0.0144339	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_17	Gondomar	17/05/2022 09:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	214	4400	0.0309975	0.0002857	0.0233037	2.6141649	0.0004023	0.0451269	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_18	Torre de Moncorvo	16/05/2022 20:42	BT - Média tensão	AVES	170	5540	0.0041895	0.0000957	0.0107103	0.3533203	0.0001379	0.0140539	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_19	Santarém	16/05/2022 11:01	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	142	283	0.0217316	0.0002764	0.0244867	1.8327271	0.0000043	0.0002767	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_20	Amarante	18/05/2022 15:43	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	112	71	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000113	0.0012274	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Proveque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAI_21	Cantanhede	21/05/2022 10:59	MT - Média tensão	VEÍCULOS	236	1458	0.0086768	0.0001913	0.0221467	0.7317562	0.0002318	0.0284899	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_22	Évora	17/05/2022 15:44	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCANVAÇÕES)	81	1653	0.0039724	0.0000531	0.0024679	0.3350147	0.0001154	0.0047446	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_23	Vila Nova de Poiva	16/05/2022 11:25	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	239	140	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000223	0.0053440	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se o elemento de este danificado (cabo de torção do tipo V5 2x16mm2) não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos 140 clientes BT indicados, e a potência dos clientes afetados não poderá ser superior a 250 kVA, uma vez que consultado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, verifica-se que se trata de um PT do tipo CA de 250.	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAI_24	Ourém	25/05/2022 08:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	240	3248	0.0164599	0.0002020	0.0315916	1.3867090	0.0000883	0.0104916	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_25	Amarante	27/05/2022 17:06	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	75	200	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000321	0.0024200	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
TEIP MT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	TEIP BT (min)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão						
EREDES_2022_MAI_26	Figueira da Foz	28/05/2022 09:44	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	214	1566	0,0166545	0,0001275	0,0239865	1,4020984	0,0001705	0,0318412	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_27	Loures	24/05/2022 17:04	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	130	3919	0,0111717	0,0001916	0,0072822	0,9431378	0,0006582	0,0254627	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºp1 RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAI_28	Macedo de Cavaleiros	25/05/2022 08:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	257	5090	0,0047260	0,0001657	0,0206559	0,3985680	0,0001688	0,0162703	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se o documento apresenta, através dos dados apresentados, informações que não permitem concluir se os dados são fiáveis e se a entidade possui evidência de queda de tensão ou corte de ampre que nos permita associar a causa à consequência.	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAI_29	Sever do Vouga	24/05/2022 11:06	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	140	1230	0,0029402	0,0001063	0,0090618	0,2479580	0,000642	0,0047236	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_30	Tavira	27/05/2022 17:01	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	212	4344	0,0286064	0,0001169	0,0164110	2,4150138	0,0003746	0,0486827	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		