

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - MARÇO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de março de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
TIEMT (min)	SAFI MT (#)	SAFI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAFI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial											
EREDES_2022_MAR_T_1	Amadora	05/09/2022 17:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	47	230	0,0021121	0,0000426	0,0012040	0,1789634	0,0000002	0,0000035	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, concluiu-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enteramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_2	Calorico de Basto	09/09/2022 09:01	MT - Média tensão	AVES	152	3607	0,0112959	0,0005112	0,0290925	0,9526393	0,0002732	0,0152237	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_3	Eivas	07/09/2022 13:41	MT - Média tensão	AVES	140	78	0,0035905	0,0001384	0,0115705	0,3028005	0,0000121	0,0008021	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_4	Ponte de Lima	09/09/2022 10:55	MT - Média tensão	AVES	51	4736	0,0050902	0,0001491	0,0075395	0,4292804	0,0001868	0,0094478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_5	Leiria	01/09/2022 18:36	MT - Média tensão	AVES	108	1841	0,0142763	0,0003195	0,0226154	1,2039859	0,0002115	0,0152146	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_6	Alenquer	09/09/2022 08:31	BT - Baixa tensão	VEICULOS	59	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0006589	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_7	Portimão	06/09/2022 09:07	MT - Média tensão	AVES	114	1424	0,0088379	0,0000745	0,0083861	0,7453456	0,0000306	0,0343221	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_8	Alcacer do Sal	09/09/2022 13:39	MT - Média tensão	AVES	149	197	0,0101974	0,0001597	0,0181992	0,8599908	0,0000304	0,0028045	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_9	Pampilhosa da Serra	09/09/2022 10:40	AT - Alta tensão	ABATE DE ÁRVORES POR FERREIROS	509	13813	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_10	Ilhavo	13/09/2022 14:40	MT - Média tensão	AVES	145	2915	0,0045073	0,0002023	0,0078311	0,3801186	0,0002075	0,0075308	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_11	Ibanha-e-Nova	11/09/2022 07:11	MT - Média tensão	AVES	129	1219	0,0061185	0,0002449	0,0182938	0,5160001	0,0000166	0,0008995	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_12	Montemor-o-Novo	11/09/2022 10:05	MT - Média tensão	AVES	115	773	0,0061752	0,0002236	0,0200053	0,5207850	0,0000930	0,0082798	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do relatório	Conceito origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial					
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2022_MAR_T_13	Setúbal	10/03/2022 19:43	MT - Média tensão AVES		170	1966	0,0288431	0,0007029	0,0322978	2,4300000	0,0003139	0,0150628	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_14	Ilhavo	13/03/2022 09:20	MT - Média tensão AVES		101	4831	0,0122205	0,0005325	0,0177430	1,0306106	0,0007676	0,0001755	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_15	Alter do Chão	12/03/2022 13:15	MT - Média tensão AVES		130	1001	0,0109496	0,0002130	0,0187448	0,9234280	0,0001061	0,0087864	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_16	Vidigueira	11/03/2022 05:59	MT - Média tensão AVES		125	1835	0,0050999	0,0004579	0,0155598	0,4301020	0,0000796	0,0022300	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_17	Ponte de Lima	10/03/2022 09:50	MT - Média tensão AVES		70	1852	0,0116503	0,0002256	0,0175094	0,9825279	0,0001883	0,0128972	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_18	Ilhavo	10/03/2022 09:50	MT - Média tensão AVES		52	2914	0,0115178	0,0004686	0,0150278	0,9713504	0,0004630	0,0151730	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_19	Idanha-a-Nova	19/03/2022 14:04	MT - Média tensão AVES		149	1227	0,0048068	0,0009159	0,0177352	0,4053768	0,0001508	0,0023975	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_20	Portimão	12/03/2022 20:15	MT - Média tensão AVES		152	3782	0,0194566	0,0003195	0,0142862	1,6408626	0,0006043	0,0242762	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_21	Santarém	13/03/2022 08:42	MT - Média tensão AVES		164	677	0,0092617	0,0000958	0,0131534	0,7810863	0,0000172	0,0033237	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_22	Oleiros	10/03/2022 09:04	MT - Média tensão AVES	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	116	757	0,0023857	0,0001384	0,0121269	0,1927644	0,0000674	0,0059841	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_23	Ponte de Sor	11/03/2022 05:55	MT - Média tensão AVES		223	17	0,0040355	0,0000958	0,0183705	0,3403330	0,0000222	0,0004296	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_24	Silves	11/03/2022 14:17	MT - Média tensão AVES		109	1737	0,0054022	0,0001172	0,0123300	0,4555943	0,0001222	0,0126584	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_25	Ilhavo	12/03/2022 08:25	MT - Média tensão AVES		23	2914	0,0031716	0,0001598	0,0086742	0,2674741	0,0001397	0,0032129	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional																		
Código do relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Comunidade de Serviço		Qualidade de Serviço Comercial		
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)			SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_MAR_I_26	Setúbal	12/03/2022 06:36	MT - Média tensão AMES		72	1966	0,0127255	0,0001917	0,0137257	1,072202	0,0000890	0,0063752	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_27	Vila Nova de Gaia	09/03/2022 09:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	96	3342	0,0087142	0,0004260	0,0056466	0,7349122	0,0005311	0,0064299	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_28	Loures	12/03/2022 08:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	261	244	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0100000	0,0000389	0,0101483	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_29	Aveiro	20/03/2022 14:06	MT - Média tensão AMES		173	2285	0,0310159	0,0002875	0,0333920	2,6157191	0,0002853	0,0437321	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_30	Odemira	19/03/2022 10:00	MT - Média tensão AMES		107	361	0,0028236	0,0000852	0,0075235	0,2381273	0,0000567	0,0032482	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_31	Ajuístrel	19/03/2022 10:01	MT - Média tensão AMES		104	136	0,0101582	0,0001491	0,0117686	0,8566885	0,0000198	0,0013671	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_32	Bragança	17/03/2022 16:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	150	3428	0,0051986	0,0008200	0,0216104	0,4384249	0,0005014	0,0127532	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_33	Almodovar	20/03/2022 13:21	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	275	1189	0,0051136	0,0001278	0,0175206	0,4312578	0,0000456	0,0046832	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_34	Tavira	18/03/2022 07:19	MT - Média tensão AMES		103	2890	0,0118946	0,0001384	0,0114617	1,0031277	0,0003957	0,0319804	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_35	Portimão	20/03/2022 12:50	MT - Média tensão AMES		104	3776	0,0057646	0,0001598	0,0048129	0,4878409	0,0001733	0,0012986	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_36	Beja	20/03/2022 15:44	MT - Média tensão AMES		128	200	0,0094429	0,0001491	0,0129841	0,7963629	0,0000304	0,0019887	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_37	Ajuístrel	19/03/2022 11:12	MT - Média tensão AMES		113	1	0,0003469	0,0000106	0,0012056	0,0292542	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_I_38	Aveiro	15/03/2022 12:55	MT - Média tensão AMES		250	1818	0,0256018	0,0001278	0,0146220	2,1591231	0,0002369	0,0315710	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
TIEMT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEMT (min)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão						
EREDIS_2022_MAR_T_39	Oliveira de Azeituns	19/03/2022 07:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	159	3138	0,0456054	0,002875	0,0456724	3,8461179	0,0001894	0,0300811	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_40	Águeda	15/03/2022 11:55	MT - Média tensão	AVES	58	2552	0,0087011	0,0004579	0,0163250	0,7338027	0,0004020	0,0143846	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_41	Ilhavo	17/03/2022 11:41	MT - Média tensão	AVES	64	1921	0,0012525	0,0000213	0,0013394	0,1046307	0,0003306	0,0019231	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_42	Almeirim	20/03/2022 15:15	MT - Média tensão	AVES	99	2008	0,0043493	0,0002236	0,0128687	0,3667961	0,0000817	0,00524605	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_43	Bensvente	15/03/2022 11:27	MT - Média tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	75	1	0,0005770	0,0001016	0,0008021	0,0486600	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se que o relatório não apresenta elementos que provem que o acesso e manobras inerentes às instalações de serviço público foi efetuado por terceiros, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_44	Almeirim	16/03/2022 08:25	MT - Média tensão	AVES	121	783	0,0058109	0,0001810	0,0134987	0,4900614	0,0000328	0,0019203	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_45	Sintra	26/03/2022 22:43	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	132	94	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000132	0,0017392	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_46	Lisboa	21/03/2022 08:17	MT - Média tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	83	566	0,0029259	0,0004026	0,0027904	0,2487509	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEES, conclui-se as fotografias apresentadas não são esclarecedoras, pois não mostram uma fechadura arrancada, uma porta amolgada com pé-de-cabra ou um buraco para dentro do PS. Note-se que os intrusos não costumam dar conhecimento prévio nem pedir autorização para entrar no alheiro, tiveram de ultrapassar uma porta que deveria estar fechada, ou aceder pelo teto, ou através de um buraco numa parede.	Não Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_47	Sidão	21/03/2022 10:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	225	709	0,0043840	0,0001596	0,0213389	0,3697231	0,0001128	0,0136601	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_48	Almodôvar	22/03/2022 08:34	MT - Média tensão	AVES	89	1189	0,0024873	0,0002766	0,0108798	0,2097688	0,0000817	0,0029208	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_49	Alter do Chão	22/03/2022 18:40	MT - Média tensão	AVES	146	1645	0,0220582	0,0001915	0,0218639	1,8602729	0,0002597	0,0310385	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDIS_2022_MAR_T_50	Aveiro	24/03/2022 07:20	MT - Média tensão	AVES	56	953	0,0074385	0,0001489	0,0068457	0,6273205	0,0001512	0,0069782	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIEMT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EREDES_2022_MAR_T_51	Reguengos de Monsaraz	22/03/2022 11:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	340	338	0,0123864	0,0003298	0,0221807	1,0466013	0,0000411	0,0004941	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_52	Odivelas	25/03/2022 08:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	70	2503	0,0034000	0,0000426	0,0018759	0,2867354	0,0000413	0,0019362	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Apoio parecer emitido pelo DGEIS, conclui-se que os cabos localizam-se no interior do túnel de acesso ao subterrâneo (STCA), mas aparentam estar mais perto do núcleo da habitação que da via pública. - Não existem elementos, como dimensões concretas da localização do cabo danificado, para atestar o cumprimento da regulamentação em vigor.	Não Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_53	Covuche	27/03/2022 18:50	MT - Média tensão	AVES	156	46	0,0041502	0,0001383	0,0172072	0,3500094	0,0000070	0,0008407	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_54	Ávis	22/03/2022 17:42	MT - Média tensão	AVES	175	666	0,0140034	0,0002659	0,0421033	1,1869699	0,0000497	0,0085282	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_55	Ferreira do Alentejo	25/03/2022 09:50	MT - Média tensão	AVES	85	191	0,0067657	0,0003085	0,0090351	0,5705807	0,0000271	0,0001938	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_56	Évora	22/03/2022 09:14	MT - Média tensão	AVES	406	778	0,0212065	0,0000957	0,0375320	1,7884406	0,0000072	0,0027483	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_57	Ovar	25/03/2022 07:53	MT - Média tensão	AVES	82	1723	0,0040824	0,0000319	0,0025786	0,3422895	0,0000444	0,0035912	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_58	Rio Maior	29/03/2022 03:32	MT - Média tensão	AVES	98	2293	0,0098583	0,0002553	0,0152198	0,8313973	0,0001706	0,0118588	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_59	Beja	29/03/2022 08:44	MT - Média tensão	AVES	72	3762	0,0059704	0,0005957	0,0100650	0,5035131	0,0002474	0,0048484	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_60	Chaves	28/03/2022 17:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	22	4455	0,0006779	0,0003191	0,0020726	0,0571670	0,0004970	0,0026886	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_61	Alcobaça	31/03/2022 08:03	MT - Média tensão	AVES	119	5567	0,0275911	0,0004787	0,0341797	2,3268890	0,0008857	0,0381844	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_62	Leiria	28/03/2022 08:17	MT - Média tensão	AVES	65	1844	0,0105512	0,0003191	0,0157784	0,8898315	0,0002130	0,0104179	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_MAR_T_63	Leiria	28/03/2022 10:04	MT - Média tensão	AVES	107	3269	0,0134959	0,0002659	0,0254737	1,1381722	0,0001805	0,0174220	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																
Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Comunidade de Serviço				Qualidade de Serviço Comercial					
							TIETP MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
EREDES_2022_MAR_T_64	Aveiro	31/03/2022 07:31	MT - Média tensão AVES		106	1615	0.0341530	0.003723	0.0198842	2.8802863	0.0002532	0.0084156	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_65	Seia	28/03/2022 03:14	MT - Média tensão AVES	FURTOS	87	72	0.0008963	0.000532	0.0034342	0.0831787	0.0000113	0.0007090	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_66	Albergaria-a-Velha	31/03/2022 08:02	MT - Média tensão AVES		209	4274	0.0136985	0.0002872	0.0271226	1.1522602	0.0003248	0.0330182	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_67	Leiria	30/03/2022 08:21	MT - Média tensão AVES		85	1844	0.0116611	0.0003191	0.0170998	0.9834311	0.0002130	0.0111274	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_68	Santiago do Cacém	30/03/2022 11:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	297	4050	0.0285895	0.0004468	0.0289760	2.4110867	0.0006441	0.0281882	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Apoio parecer emitido pelo IGEES, conclui-se que o documento não evidência o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 6ºº RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_69	Silves	29/03/2022 13:31	MT - Média tensão AVES		98	1738	0.0048771	0.0001170	0.0111230	0.4113067	0.0001223	0.0116036	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado