

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - NOVEMBRO DE 2022**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
TIET MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial											
EREDS_2022_NOV_T_1	Alcochete	02/11/2022 14:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	70	797	0,0133565	0,0001587	0,0049251	1,1639647	0,0001269	0,0038933	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_2	Seixal	05/11/2022 13:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	482	284	0,0488838	0,0001905	4,2602011	0,0000218	0,0000218	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDS_2022_NOV_T_3	Aveiro	09/11/2022 11:24	BT - Baixa tensão	AVES	119	147	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000239	0,0028499	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_4	Morçugue	12/11/2022 14:21	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	211	933	0,0029392	0,0001481	0,0160374	0,2561390	0,0000795	0,0080139	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_5	Figueira da Foz	19/11/2022 17:10	MT - Média tensão	AVES	114	6072	0,0095180	0,0001481	0,0141063	0,8256458	0,0002474	0,02319251	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_6	Almada	08/11/2022 14:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	40	369	0,0074550	0,0002583	0,0059332	0,6486735	0,0005288	0,0089815	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_7	Bragança	07/11/2022 08:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	140	1274	0,0049597	0,0003492	0,0264394	0,4322148	0,0002037	0,0144083	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_8	Vila Real	11/11/2022 09:17	BT - Baixa tensão	INCENDIO	100	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0009479	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_9	Odivelas	09/11/2022 13:39	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	2651	0,0014238	0,0000317	0,0016395	0,1242503	0,0000846	0,0044160	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_10	Odemira	08/11/2022 17:16	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	131	1494	0,0096734	0,0004127	0,0166476	0,8429995	0,0002373	0,0039956	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_11	Marinha Grande	08/11/2022 10:50	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	184	3154	0,0460946	0,0006032	0,0586884	4,0169498	0,0004426	0,0400898	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDS_2022_NOV_T_12	Ourense	07/11/2022 10:21	MT - Média tensão	VEÍCULOS	153	519	0,0032344	0,0000635	0,0096558	0,2818655	0,0000830	0,0126252	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica						
TEPEI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TEPEI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TEPEI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	
EREDES_2022_NOV_T_13	Marinha Grande	09/11/2022 10:34	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	14	57	0,0082051	0,0003598	0,0051427	0,715403	0,0000042	0,0000594	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_14	Aljezur	13/11/2022 11:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	203	53	0,0013405	0,0000423	0,0072111	0,1168132	0,0000082	0,0008775	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_15	Sines	16/11/2022 13:43	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	61	494	0,0033030	0,0000529	0,0024020	0,287848	0,0000168	0,0009943	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_16	Leiria	16/11/2022 23:54	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	46	1186	0,0119280	0,0002645	0,0123056	1,0394731	0,0001889	0,0087892	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_17	Loures	16/11/2022 10:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	88	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0009814	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_18	Sour	16/11/2022 13:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	193	754	0,0028495	0,0001905	0,0080451	0,2483245	0,0001202	0,0063699	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_19	Sines	16/11/2022 09:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	181	2302	0,0071080	0,0000847	0,0075955	0,6194333	0,0000471	0,0027565	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_20	Liboa	16/11/2022 16:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	24	2196	0,0015121	0,0000317	0,0007783	0,1317709	0,0002319	0,0056853	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEI, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8ºº RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_21	Fafe	18/11/2022 01:54	MT - Média tensão	FURTOS	521	4894	0,0737095	0,0005502	0,1329125	6,4234737	0,0004293	0,0971748	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_22	Marinha Grande	17/11/2022 09:11	BT - Baixa tensão	FURTOS	323	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0035728	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_23	Beja	15/11/2022 10:42	MT - Média tensão	AVES	228	1	0,0003455	0,0000106	0,0024064	0,0301061	0,0000002	0,0000364	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_24	Vila Pouca de Aguiar	21/11/2022 10:53	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	210	2922	0,0150095	0,0002115	0,0439328	1,3080169	0,0001320	0,0273090	n.a.	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_NOV_T_25	Barreiro	25/11/2022 13:46	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	149	82	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000131	0,0019515	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial						
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial											
EREDES_2022_NOV_T_26	Viseu	22/11/2022 12:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	176	1522	0,033465	0,002010	0,0112641	0,2916333	0,0001028	0,0084090	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_27	Albufeira	25/11/2022 09:26	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	76	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0006217	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_28	Alcoberça	22/11/2022 09:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	1508	0,0139837	0,0001587	0,0161681	1,2186230	0,0000210	0,0020119	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_29	Serpa	26/11/2022 06:41	MT - Média tensão	AMES	187	212	0,0171320	0,0004654	0,03959349	1,4929805	0,0000320	0,0026082	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_30	Albergaria-a-Velha	25/11/2022 10:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	261	4452	0,0190437	0,0003067	0,0314097	1,6595759	0,0002926	0,0285287	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_31	Oliveira do Bairro	26/11/2022 10:53	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	147	4086	0,0154275	0,0006770	0,0252113	1,3444393	0,0005839	0,0262432	n.a.	n.a.	Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		