

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - SETEMBRO DE 2022**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão			
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões														
							Comunidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica							Qualidade de Serviço Comercial		
TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)				
EREDES_2022_SET_I_1	Portimão	02/09/2022 18:33	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	73	85	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_SET_I_2	Viseu	02/09/2022 16:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	119	2754	0,0117756	0,000741	0,0070788	1,0261928	0,0001226	0,0116986	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_I_3	Castro Daire	01/09/2022 14:47	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	208	2472	0,0133933	0,0004024	0,0304720	1,1671727	0,0002268	0,0231095	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_I_4	Amares	01/09/2022 19:26	MT - Média tensão	VEÍCULOS	565	6550	0,0224629	0,0005718	0,0533935	1,9573513	0,0006645	0,0592815	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_I_5	Silves	05/09/2022 06:41	MT - Média tensão	AVES	115	1163	0,0093628	0,0005294	0,0161551	0,8159250	0,0001841	0,0065916	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_I_6	Celorico de Basto	07/09/2022 09:13	MT - Média tensão	AVES	6	20316	0,0109153	0,0044471	0,0200253	0,9512197	0,0032369	0,045422	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_I_7	Castro Daire	06/09/2022 03:23	BT - Baixa tensão	INCENDIO	90	73	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_SET_I_8	Gondomar	06/09/2022 11:03	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	87	2653	0,0201600	0,0002012	0,0127596	1,7588576	0,0003274	0,0206638	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_I_9	Brago	09/09/2022 15:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	41	975	0,0093110	0,0001800	0,0029259	0,814108	0,0001545	0,0018425	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE6, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 3, a existência de uma vaga evidenciando um condutor danificado. Os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não evidenciam as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, de acordo com os artigos 81.º e 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado
EREDES_2022_SET_I_10	Moimenta da Beira	09/09/2022 11:56	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	255	106	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_SET_I_11	Aviño	12/09/2022 16:20	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFERICA DIRECTA	250	854	0,0030554	0,0001271	0,0105977	0,2662637	0,0000188	0,0043522	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Decisão
							Classificação como Evento Excepcional										
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação			
TIEMT (min)	SAFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação								
EREDIS_2022_SET_12	Castelo Branco	13/09/2022 12:18	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	456	98	0,0104930	0,0001165	0,0524164	0,9144181	0,0000115	0,0037861	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGEES, concluiu-se o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas no local de incidente (descargas directas no referido apoio);</li> <li>- As figuras 5 e 6 apresentadas, não faz parte de relatório do IPMA e como tal não indicam data nem hora em que as descargas terãõ ocorrido;</li> <li>- Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.</li> </ul>	Não Aprovado	
EREDIS_2022_SET_13	Castelo Branco	13/09/2022 04:42	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	351	1485	0,0201853	0,0004235	0,0691784	1,7590657	0,0001991	0,0398481	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGEES, concluiu-se o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas nos locais do apoio 5 e 6 apresentados, não faz parte de relatório do IPMA e como tal não indicam data nem hora em que as descargas terãõ ocorrido;</li> <li>- Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.</li> </ul>	Não Aprovado	
EREDIS_2022_SET_14	Portimão	12/09/2022 22:04	MT - Média tensão	AVES	230	5	0,0009487	0,0000106	0,0024281	0,0303868	0,0000008	0,0001830	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades</li> </ul>	Aprovado	
EREDIS_2022_SET_15	Sertão	16/09/2022 09:44	MT - Média tensão	AVES	229	651	0,0067776	0,0002118	0,0282326	0,5906359	0,0001036	0,0121239	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades</li> </ul>	Aprovado	
EREDIS_2022_SET_16	Agneda	21/09/2022 09:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	114	841	0,0065542	0,0000000	0,0171693	0,5553570	0,0001248	0,0075095	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades</li> </ul>	Aprovado	
EREDIS_2022_SET_17	Casais	20/09/2022 18:25	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	168	277	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000158	0,0036673	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades</li> </ul>	Aprovado	
EREDIS_2022_SET_18	Braga	25/09/2022 02:26	MT - Média tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	85	274	0,0237355	0,0002859	0,0243192	2,0653314	0,0002313	0,0196759	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades</li> </ul>	Aprovado	
EREDIS_2022_SET_19	Câmara	19/09/2022 13:04	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	77	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0064657	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</li> </ul>	Não Aprovado	
EREDIS_2022_SET_20	Pampilhosa da Serra	24/09/2022 22:46	MT - Média tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	200	3664	0,0017851	0,0001059	0,0107789	0,1555185	0,0000848	0,0078842	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após parecer emitido pela DGEES, concluiu-se os elementos apresentados no pedido, nomeadamente as fotografias apresentadas, não permitem verificar os factos, nem os dados descritos.</li> </ul>	Não Aprovado	
EREDIS_2022_SET_21	Ílherta	20/09/2022 18:01	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	344	1158	0,0041403	0,0002118	0,0217238	0,3619924	0,0000955	0,0110668	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades</li> </ul>	Aprovado	
EREDIS_2022_SET_22	Serpa	21/09/2022 00:23	BT - Baixa tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	208	50	0,0026700	0,0001588	0,0185927	0,2334447	0,0000080	0,0009622	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</li> </ul>	Não Aprovado	
EREDIS_2022_SET_23	Moura	21/09/2022 00:53	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	466	287	0,0888358	0,0002329	0,0861218	9,5156092	0,0000073	0,0026828	n.a.	n.a.	<p>Reúne condições para aprovação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reúne os requisitos para classificação</li> <li>- Tem parecer positivo das demais entidades</li> </ul>	Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional															
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão	
							Comunidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica					Qualidade de Serviço Comercial
							TIEMT (min)	SAFIT MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAh)	SAFIT BT (#)	SAIDI BT (min)			
EREDIS_2022_SET_T_24	Torres Vedras	20/09/2022 10:54	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	170	243	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000388	0,0066007	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que os elementos não são suficientes para atestar que as instalações se encontravam em cumprimento com o disposto nos artigos 57.º e 58.º do RSRDEEET.	Não Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_25	Almeirim	20/09/2022 18:18	MT - Média tensão	DISCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	257	619	0,0068123	0,0001388	0,0154264	0,5977949	0,0000985	0,01144939	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que não existem elementos que atestem que as instalações se encontravam em cumprimento com o RSELEAT e RSSPETS.	Não Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_26	Sintra	26/09/2022 14:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	4030	0,0051394	0,0000424	0,0029944	0,4478785	0,0001693	0,0118661	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 89º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT).	Não Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_27	Aveiro	29/09/2022 09:01	MT - Média tensão	AVES	28	2278	0,0035594	0,0001484	0,0033574	0,3101881	0,0001587	0,0035425	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_28	Póvoa de Lanhoso	28/09/2022 02:44	MT - Média tensão	FURTOS	245	3535	0,0744495	0,0004347	0,1066058	6,4879670	0,0004361	0,1089284	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_29	Loulé	30/09/2022 09:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	52	3338	0,0057147	0,0001166	0,0027643	0,4980101	0,0003560	0,0112258	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_30	Paredes	29/09/2022 08:02	MT - Média tensão	AVES	195	1	0,0023729	0,0000106	0,0020677	0,2097868	0,0000000	0,0000000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_31	Castro Daire	28/09/2022 10:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	197	2475	0,0070185	0,0001803	0,0151110	0,6116324	0,0001332	0,0114735	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_32	Braga	27/09/2022 15:13	MT - Média tensão	VEICULOS	576	2958	0,0268856	0,0002439	0,0142243	2,3429677	0,0004224	0,0308688	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se o documento apresenta, através da figura 3 e 4, evidências de um cabo de baixa tensão amarrado pela alfaia de cortamato e danos no referido cabo "torçada" e no OGAT, justificando a interrupção na distribuição de energia. Contudo, não foi possível perceber do relatório o local onde se encontrava o cabo e como foi possível porcerber do relator o local onde se encontrava o cabo e como foi possível aquele tipo de alfaia (figura 4), limitada em altura, alcançar o cabo de baixa tensão.	Não Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_33	Lisboa	28/09/2022 09:39	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	74	97	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000156	0,0011543	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDIS_2022_SET_T_34	Lisboa	28/09/2022 11:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	69	5	0,0032835	0,0000212	0,0012725	0,2861466	0,0000008	0,0000497	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, concluiu-se que não existem elementos de prova que atestem que a instalação se encontrava em cumprimento do disposto nos artigos 79.º, 80.º e 81.º do RSELEAT, em especial, saber se o turo foi feito em zona de domínio público ou particular.	Não Aprovado