

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - ABRIL DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de abril de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de serviço Comercial						
TEPLMT (min)	SAFIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPEBT (h)	SAIDIBT (min)												
EREDES_2023_ABR_T_1	Lisboa	01/04/2023 12:28	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	364	65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00014	0,05022	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_2	Valença	01/04/2023 11:42	MT - Média tensão	AVES	149	501	0,02799	0,00016	0,02321	2,02689	0,00003	0,00395	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_3	Oliveira do Bairro	01/04/2023 14:14	MT - Média tensão	AVES	114	1821	0,00737	0,00022	0,01107	0,53942	0,00029	0,01344	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_4	Albergaria-a-Velha	01/04/2023 11:48	MT - Média tensão	AVES	101	4261	0,01158	0,00042	0,02252	0,83841	0,00049	0,02724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_5	Meiço	03/04/2023 14:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	155	1417	0,00424	0,00018	0,01684	0,30724	0,00013	0,01100	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_6	Alcácer do Sal	04/04/2023 09:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	53	2394	0,02419	0,00024	0,01233	1,75127	0,00028	0,01428	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_7	Metrola	03/04/2023 15:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	142	1212	0,00509	0,00023	0,01722	0,36889	0,00020	0,01372	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_8	Monção	08/04/2023 15:30	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	32	77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00040	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_9	Braga	06/04/2023 14:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	172	2925	0,00522	0,00044	0,00812	0,37774	0,00044	0,00640	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_10	Cantanhede	07/04/2023 07:09	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	130	3015	0,00236	0,00010	0,00785	0,17082	0,00010	0,00725	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_11	Rio Maior	05/04/2023 11:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	116	412	0,00465	0,00016	0,01254	0,33676	0,00007	0,00457	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_12	Águeda	12/04/2023 15:57	MT - Média tensão	AVES	101	3553	0,01350	0,00036	0,01926	0,97758	0,00028	0,02355	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_13	Ílhavo	12/04/2023 20:13	MT - Média tensão	AVES	114	1653	0,01866	0,00012	0,00548	1,35136	0,00011	0,00434	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_14	Leiria	21/04/2023 10:47	MT - Média tensão	AVES	131	1087	0,01473	0,00011	0,01364	1,06645	0,00015	0,01946	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_ABR_T_15	Beja	19/04/2023 12:23	MT - Média tensão	AVES	222	1	0,00067	0,00001	0,00235	0,04851	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Biceccional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEMT (min)	SAFIMT (#)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)	SAIDI BT (min)		
EREDES_2023_ABR_T_16	Loulé	21/04/2023 21:46	MT - Média tensão	AVES	168	499	0,00374	0,00008	0,00913	0,27005	0,00001	0,00122	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_17	Santa Maria da Feira	19/04/2023 10:53	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	92	2244	0,00463	0,00011	0,00779	0,33555	0,00012	0,00859	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_18	Beja	21/04/2023 21:37	MT - Média tensão	AVES	139	1087	0,02107	0,00019	0,02619	1,52210	0,00003	0,00356	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_19	Santiago do Cacém	22/04/2023 10:11	MT - Média tensão	AVES	124	1016	0,00287	0,00010	0,00721	0,20797	0,00000	0,00018	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_20	Loures	20/04/2023 13:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	159	475	0,00644	0,00023	0,00635	0,46725	0,00008	0,00172	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_21	Paredes	17/04/2023 11:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	175	4008	0,01377	0,00053	0,01856	0,99307	0,00052	0,01869	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_22	Sintra	18/04/2023 13:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	240	1513	0,01852	0,00021	0,02184	1,34112	0,00024	0,01545	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 80.º e 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_23	Vila Franca de Xira	22/04/2023 19:01	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	84	1161	0,00594	0,00004	0,00306	0,43117	0,00000	0,00019	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foi explicado como o animal entrou nas instalações, nem como o animal electrocutado está do lado de fora da cela do transformador. Não existem evidências de onde ocorreu o curto-circuito e que tenha sido o animal a provocá-lo. O PT deve estar protegido nos termos do artigo 43.º do RSPPTS.	Não Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_24	Sesimbra	20/04/2023 10:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	210	2220	0,01919	0,00033	0,02867	1,38917	0,00021	0,01359	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_25	Setúbal	20/04/2023 06:34	MT - Média tensão	AVES	196	1985	0,01901	0,00037	0,02150	1,37648	0,00019	0,00893	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_26	Leiria	21/04/2023 12:34	MT - Média tensão	AVES	105	3256	0,00877	0,00018	0,01635	0,63532	0,00012	0,01059	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_27	Guarda	21/04/2023 16:33	MT - Média tensão	AVES	111	654	0,00302	0,00018	0,01048	0,21815	0,00010	0,00699	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_28	Fundão	21/04/2023 17:50	MT - Média tensão	AVES	145	910	0,00103	0,00003	0,00229	0,07419	0,00001	0,00112	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_29	Ourense	20/04/2023 14:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	211	3093	0,01638	0,00032	0,02139	1,18620	0,00016	0,00784	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_30	Sabugal	21/04/2023 16:42	MT - Média tensão	AVES	173	4293	0,00288	0,00021	0,01577	0,20855	0,00015	0,00543	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TIEMT (min)	SAFIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPIBT (h)	SAIDIBT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação		
EREDES_2023_ABR_T_31	Tavira	18/04/2023 17:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	80	177	0,00952	0,00056	0,01382	0,25435	0,00010	0,00350	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_32	Caldas da Rainha	17/04/2023 11:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	127	545	0,00295	0,00012	0,00844	0,21335	0,00009	0,00733	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_33	Lagoa (Faro)	30/04/2023 06:31	MT - Média tensão	AVES	184	3381	0,01076	0,00008	0,00768	0,77905	0,00019	0,01685	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_34	Braga	27/04/2023 01:51	MT - Média tensão	FURTOS	278	2930	0,04915	0,00055	0,07548	3,55860	0,00047	0,07323	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_35	Vila Real	24/04/2023 09:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	90	2392	0,00669	0,00041	0,01413	0,48424	0,00040	0,01392	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_36	Lousã	27/04/2023 14:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	147	3553	0,00532	0,00015	0,01029	0,38536	0,00010	0,00690	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_37	Águeda	28/04/2023 05:36	MT - Média tensão	VEÍCULOS	388	363	0,10769	0,00044	0,08971	7,79707	0,00005	0,00239	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_38	Lisboa	25/04/2023 21:46	BT - Baixa tensão	MALEFETORIA (VANDALISMO)	79	160	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000258	0,0020156	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pelo DGECC, conclui-se que o relatório centra-se no facto de haver danos graves dentro de um Posto de Transformação, causado acidentalmente pelo contacto com uma bicicleta ali estacionada ou guardada. - Não são apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam inaccessíveis e em conformidade com o artigo 33º do RSPFIS.	Não Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_39	Viana do Castelo	27/04/2023 10:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	115	3188	0,01148	0,00020	0,02171	0,83140	0,00024	0,02728	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_40	Nelas	28/04/2023 17:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	2409	0,00961	0,00011	0,00986	0,69549	0,00016	0,01518	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pelo DGECC, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80.º e 81.º do RSELEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_41	Alcobarça	28/04/2023 16:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	965	0,0083048	0,0009551	0,0081118	0,5013063	0,0000891	0,0066258	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_42	Pombal	28/04/2023 12:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	106	1392	0,00922	0,00019	0,02011	0,66737	0,00013	0,01414	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_43	Estarreja	29/04/2023 23:12	BT - Baixa tensão	MALEFETORIA (VANDALISMO)	92	26	0,00014	0,00001	0,00097	0,00598	0,00000	0,00038	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_44	Óbidos	30/04/2023 10:31	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	96	71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00008	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_45	Santarém	25/04/2023 14:49	MT - Média tensão	MALEFETORIA (VANDALISMO)	82	27	0,0003923	0,0000106	0,0008589	0,284011	0,0000044	0,0003541	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pelo DGECC, conclui-se que não foram apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam inaccessíveis, assim como, não mostram que métodos especiais foram usados para aceder aos órgãos de comando do PT, que tinham de estar em conformidade com o artigo 33º do RSPFIS.	Não Aprovado			