

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - DEZEMBRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de dezembro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de serviço Comercial			Fundamentação		
TEPI/MT (min)	SAE/MT (h)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	SAIFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)		
EREDES_2023_DEZ_I_1	Póvoa de Varzim	06/12/2023 16:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	41	5698	0,0050148	0,0002309	0,00938710	0,4252770	0,0008411	0,0110148	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_2	Porto	06/12/2023 08:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	34	2103	0,0074373	0,0001154	0,0038960	0,6307160	0,0001365	0,0046057	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSELE1); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.º do RSELE1).	Não Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_3	Monção	09/12/2023 01:09	MT - Média tensão	AVES	68	2357	0,0127731	0,0004092	0,0278873	1,0829509	0,0003870	0,0262787	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_4	Vila Velha de Ródão	05/12/2023 10:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	146	514	0,0009472	0,0000420	0,0050175	0,0804352	0,0000496	0,0048780	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_5	Montalegre	17/12/2023 12:09	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	285	68	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000112	0,0031868	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_6	Sesimbra	16/12/2023 07:45	BT - Baixa tensão	FURTOS	226	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000102	0,0023064	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_7	Mira	18/12/2023 16:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	153	1635	0,0145285	0,0004722	0,0214476	1,2336968	0,0002661	0,0035716	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_8	Fundão	23/12/2023 23:20	BT - Baixa tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	52	214	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000352	0,0018327	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os elementos apresentados no relatório não comprovam que a interrupção envolveu a totalidade dos clientes BT alimentados pelo PT, nem que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, até porque o PT que consta no processo de Licenciamento é de 250 kVA.	Não Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_9	Castro Verde	18/12/2023 14:09	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	50	145	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000239	0,0011940	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_10	Almondar	28/12/2023 17:50	MT - Média tensão	AVES	117	687	0,0027224	0,0001784	0,0208860	2,308313	0,0000204	0,0023910	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_11	Santiago do Cacém	27/12/2023 13:00	MT - Média tensão	VEÍCULOS	208	2169	0,0148911	0,0005666	0,0299061	1,2659858	0,0002712	0,0130425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_12	Mora	28/12/2023 02:29	BT - Baixa tensão	FURTOS	722	13	0,0010839	0,0000105	0,0075818	0,0919022	0,0000021	0,0015469	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_13	Fundão	27/12/2023 06:55	MT - Média tensão	AVES	142	2348	0,0063045	0,0006611	0,0158517	0,5353556	0,0003837	0,0080258	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_DEZ_I_14	Lousinhã	30/12/2023 08:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	322	2097	0,0222869	0,0001574	0,0348199	1,8902281	0,0001329	0,0283920	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão		
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação	
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica							Qualidade de Serviço Comercial
							TIPELMT (min)	SAIPIMT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial					
EREDES_2023_DEZ_T_15	Cartaxo	29/12/2023 17:11	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEROS	158	1993	0.0119766	0.0001679	0.0213921	1.015745	0.0001405	0.0182334	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação. - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			