

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - FEVEREIRO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de fevereiro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão			
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação								
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de serviço Comercial		Fundamentação				
TEPLMT (min)	SAFIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPEBT (h)	SAIDIBT (min)	TEPLMT (min)	SAFIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPEBT (h)	SAIDIBT (min)	TEPLMT (min)	SAFIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)		SAPEBT (h)	SAIDIBT (min)		
EREDES_2023_FEV_T_1	Montijo	01/02/2023 16:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	2128	0,01012	0,00011	0,00674	0,83137	0,00011	0,00662	n.a.	n.a.	0,00662	0,83137	0,00011	0,00662	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_2	Coimbra	03/02/2023 09:44	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	76	109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00134	n.a.	n.a.	0,00134	0,00000	0,00000	0,00134	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_3	Aljustrel	03/02/2023 13:29	MT - Média tensão	AVES	101	104	0,01028	0,00012	0,00627	0,84434	0,00002	0,00074	n.a.	n.a.	0,00074	0,84434	0,00002	0,00074	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_4	Braga	01/02/2023 05:22	MT - Média tensão	SABOTAGEM	121	2744	0,03242	0,00029	0,03328	2,66385	0,00024	0,02753	n.a.	n.a.	0,02753	2,66385	0,00024	0,02753	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_5	Barcelos	02/02/2023 01:35	MT - Média tensão	FURTOS	215	1546	0,00168	0,00002	0,00450	0,13789	0,00001	0,00124	n.a.	n.a.	0,00124	0,13789	0,00001	0,00124	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_6	Abrantes	03/02/2023 09:40	MT - Média tensão	AVES	143	64	0,01541	0,00013	0,01605	1,26579	0,00001	0,00135	n.a.	n.a.	0,00135	1,26579	0,00001	0,00135	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_7	Leiria	02/02/2023 09:10	MT - Média tensão	AVES	92	3195	0,00733	0,00023	0,01004	0,60246	0,00018	0,00715	n.a.	n.a.	0,00715	0,60246	0,00018	0,00715	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_8	Ilhavo	03/02/2023 11:05	MT - Média tensão	AVES	60	3362	0,01123	0,00049	0,01268	0,92384	0,00055	0,01274	n.a.	n.a.	0,01274	0,92384	0,00055	0,01274	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_9	Águeda	03/02/2023 11:21	MT - Média tensão	AVES	40	2532	0,00555	0,00045	0,01050	0,45623	0,00041	0,00972	n.a.	n.a.	0,00972	0,45623	0,00041	0,00972	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_10	Pombal	03/02/2023 15:44	MT - Média tensão	AVES	111	1851	0,01072	0,00052	0,01860	0,88114	0,00017	0,00431	n.a.	n.a.	0,00431	0,88114	0,00017	0,00431	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_11	Almeirim	04/02/2023 17:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	225	308	0,00526	0,00017	0,02108	0,43215	0,00005	0,00270	n.a.	n.a.	0,00270	0,43215	0,00005	0,00270	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_12	Águeda	08/02/2023 10:31	MT - Média tensão	AVES	102	1650	0,00555	0,00012	0,00749	0,45612	0,00011	0,00827	n.a.	n.a.	0,00827	0,45612	0,00011	0,00827	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_13	Fundão	10/02/2023 11:10	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	42	1147	0,00176	0,00017	0,00709	0,14448	0,00019	0,00777	n.a.	n.a.	0,00777	0,14448	0,00019	0,00777	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_14	Santiago do Cacém	06/02/2023 11:29	MT - Média tensão	AVES	56	198	0,00418	0,00017	0,00828	0,34306	0,00003	0,00165	n.a.	n.a.	0,00165	0,34306	0,00003	0,00165	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_15	Gavião	11/02/2023 16:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	133	596	0,00484	0,00012	0,01411	0,39746	0,00010	0,00983	n.a.	n.a.	0,00983	0,39746	0,00010	0,00983	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Biceccional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEMPLT (min)	SAIFLMT (#)	SAIDLMT (min)	END (MWh)	SAPI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEMPLT (min)	SAIFLMT (#)	SAIDLMT (min)	END (MWh)	
EREDES_2023_FEV_T_16	Ilhavo	16/02/2023 11:51	MT - Média tensão	AVES	141	1846	0,00370	0,00005	0,00244	0,30408	0,00012	0,00649	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_17	Leiria	16/02/2023 11:32	MT - Média tensão	AVES	118	3192	0,01586	0,00093	0,02195	1,30315	0,00051	0,01626	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_18	Ilhavo	13/02/2023 17:49	MT - Média tensão	AVES	125	1191	0,01330	0,00021	0,02614	1,09232	0,00017	0,02123	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_19	Valongo	17/02/2023 11:12	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	283	3041	0,02878	0,00029	0,03829	2,38453	0,00009	0,02047	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_20	Lisboa	17/02/2023 08:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	58	5	0,00733	0,00002	0,00124	0,60237	0,00000	0,00002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que através dos elementos fornecidos, Figura 1 do relatório, fica claro que no cadastro, o trapado da linha já poderá estar fora da via pública, e o ponto exato indicado nas coordenadas GPS, ainda coloca mais para dentro do lote/estacionamento ad-hoc, ou seja, não parece cumprir o disposto no artigo 79º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_21	Leiria	15/02/2023 12:53	MT - Média tensão	AVES	131	3704	0,01318	0,00006	0,00824	1,08276	0,00003	0,00351	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_22	Ovar	15/02/2023 15:01	MT - Média tensão	AVES	106	2767	0,03313	0,00034	0,03512	2,72191	0,00046	0,04721	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_23	Mação	16/02/2023 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	281	1031	0,00514	0,00028	0,02478	0,42234	0,00017	0,01335	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_24	Alcobaça	18/02/2023 04:11	MT - Média tensão	FURTOS	279	8200	0,00757	0,00019	0,01579	0,62215	0,00015	0,00851	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_25	Portalegre	19/02/2023 10:38	BT - Baixa tensão	AVES	44	46	0,00027	0,00003	0,00140	0,02190	0,00001	0,00029	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_26	Leiria	13/02/2023 10:12	MT - Média tensão	AVES	111	3703	0,01141	0,00006	0,00713	0,93741	0,00003	0,00304	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_27	Penafiel	14/02/2023 11:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	152	1602	0,00922	0,00015	0,01715	0,75729	0,00012	0,01325	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por equidade, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_28	Ovar	21/02/2023 09:30	MT - Média tensão	AVES	66	2764	0,02069	0,00034	0,02195	1,70002	0,00046	0,02954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_29	Caldas da Rainha	24/02/2023 07:34	MT - Média tensão	AVES	132	3149	0,00886	0,00020	0,01722	0,80971	0,00013	0,01578	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TIPI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	
EREDES_2023_FEV_T_30	Abrantes	23/02/2023 09:33	MT - Média tensão	AVES	125	1155	0,00288	0,00016	0,00530	0,23674	0,00019	0,00198	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pelo DCEO, concluiu-se que a Figura 3 do relatório mostra um apito tipo fim-de-linha, com os arcos de ligação pendurados e desligados, e o interruptor-seccionador (IS), sem os condutores/barras que ligam o IS (em falta) aos equipamentos. Os equipamentos em causa de ambos os lados do IS, não apresentam, ou a falta de certeza dos mesmos, não é possível concluir o que terá acontecido.	Não Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_31	Saure	24/02/2023 11:55	MT - Média tensão	AVES	136	3195	0,00725	0,00031	0,01580	0,59562	0,00038	0,01799	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_32	Ferreira do Alentejo	23/02/2023 08:57	MT - Média tensão	AVES	67	17	0,01092	0,00015	0,00848	0,89684	0,00000	0,00011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_33	Ovar	24/02/2023 12:23	MT - Média tensão	AVES	33	2765	0,01052	0,00034	0,01116	0,86530	0,00046	0,01502	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_34	Pombal	24/02/2023 19:33	MT - Média tensão	AVES	150	1095	0,00563	0,00018	0,01382	0,46269	0,00010	0,01029	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_35	Aveiro	22/02/2023 20:06	MT - Média tensão	AVES	187	3221	0,01751	0,00016	0,02192	1,43876	0,00021	0,03302	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_36	Santa Maria da Feira	23/02/2023 10:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEROS	80	2147	0,00541	0,00015	0,00661	0,44475	0,00025	0,01192	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_FEV_T_37	Pombal	28/02/2023 17:34	MT - Média tensão	AVES	176	1095	0,00927	0,00035	0,02370	0,76190	0,00018	0,01487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	