

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JANEIRO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão		
							TIEP1 MIT		SAIFI MIT		SAIDI MIT		END (MWh)		SAIFI BT						SAIDI BT	
							(min)	(h)	(min)	(h)	(min)	(h)	(h)	(h)	(h)	(min)					(min)	
EREDES_2023_JAN_TC_1	Lourinhã	01/01/2023 08:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	780	77213	0,56000	0,01400	0,84200	47,70100	0,01200	0,82200	Exclusão para efeitos de eventuais compensações por incumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) (ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_1	Barcelos	02/01/2023 02:25	MT - Média tensão	FURTOS	330	3676	0,05332	0,00048	0,07789	4,54484	0,00045	0,06678	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_2	Odemira	07/01/2023 12:33	MT - Média tensão	AVES	94	743	0,00251	0,00013	0,00836	0,21412	0,00006	0,00410	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_4	Santiago do Cacém	01/01/2023 17:19	MT - Média tensão	AVES	297	199	0,01242	0,00017	0,03626	1,05873	0,00003	0,00806	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_7	Porto	01/01/2023 20:07	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	228	193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00697	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_8	Porto	01/01/2023 16:59	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	34	174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00108	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_10	Porto	02/01/2023 04:09	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	219	206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00713	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_11	Águeda	04/01/2023 15:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	54	841	0,00343	0,00024	0,00873	0,29230	0,00013	0,00413	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_12	Porto	02/01/2023 14:00	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	50	173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00132	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_15	Aveiro	10/01/2023 10:52	MT - Média tensão	AVES	208	3924	0,01972	0,00055	0,02761	1,68126	0,00055	0,02553	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_16	Covilhã	10/01/2023 22:45	MT - Média tensão	AVES	132	2004	0,00829	0,00022	0,02905	0,70673	0,00010	0,01313	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_17	Porto	15/01/2023 16:18	MT - Média tensão	INCÊNDIO	71	1833	0,00537	0,00004	0,00297	0,45753	0,00010	0,00732	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_18	Évora	12/01/2023 10:31	MT - Média tensão	AVES	123	921	0,00548	0,00020	0,01956	0,46703	0,00002	0,00150	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_19	Évora	13/01/2023 16:25	MT - Média tensão	AVES	138	1603	0,00576	0,00029	0,01827	0,49114	0,00007	0,00680	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_20	Vouzela	12/01/2023 09:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	185	2987	0,01127	0,00040	0,02788	0,96683	0,00019	0,01491	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							