

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JANEIRO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão			
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação								
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial		Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
TEPLMT (min)	SAFPLMT (h)	SAIDPLMT (min)	END (MWh)	SAFJBT (h)	SAIDJBT (min)	TEPLMT (min)	SAFPLMT (h)	SAIDPLMT (min)	END (MWh)	SAFJBT (h)	SAIDJBT (min)	TEPLMT (min)	SAFPLMT (h)	SAIDPLMT (min)	END (MWh)	SAFJBT (h)	SAIDJBT (min)			
EREDS_2023_JAN_I_1	Barcelos	02/01/2023 02:25	MT - Média tensão	FURTOS	330	3676	0,05332	0,00048	0,07789	4,54484	0,00045	0,06678	n.a.	n.a.	0,06678	4,54484	0,00045	0,06678	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_TC_1	Lourinhã	01/01/2023 08:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	780	77213	0,56000	0,01400	0,84200	47,70100	0,01200	0,82200	Exclusão para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) (ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, do período referenciado na alínea a) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	0,82200	47,70100	0,01200	0,82200	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_2	Odemira	07/01/2023 12:33	MT - Média tensão	AVES	94	743	0,00251	0,00013	0,00836	0,21412	0,00006	0,00410	n.a.	n.a.	0,00410	0,21412	0,00006	0,00410	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_3	Porto	01/01/2023 07:25	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	239	79	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000127	0,0030471	n.a.	n.a.	0,0030471	0,0000000	0,0000000	0,0000127	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_4	Santiago do Cacém	01/01/2023 17:19	MT - Média tensão	AVES	297	199	0,01242	0,00017	0,02626	1,05973	0,00003	0,00806	n.a.	n.a.	0,00806	1,05973	0,00003	0,00806	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_5	Ponte de Sor	04/01/2023 16:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	73	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000153	0,0011193	n.a.	n.a.	0,0011193	0,0000000	0,0000000	0,0000153	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_6	Colórcio de Bato	04/01/2023 11:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	151	274	0,0159702	0,0001058	0,0128508	1,3615623	0,0000435	0,0052482	n.a.	n.a.	0,0052482	1,3615623	0,0000435	0,0052482	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por quem, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_7	Porto	01/01/2023 20:07	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	228	193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00697	n.a.	n.a.	0,00697	0,00000	0,00000	0,00003	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_8	Porto	01/01/2023 16:59	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	34	174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00108	n.a.	n.a.	0,00108	0,00000	0,00000	0,00003	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_9	Lisboa	06/01/2023 09:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	40	2396	0,0041579	0,0000529	0,0020108	0,3544086	0,0002729	0,0104029	n.a.	n.a.	0,0104029	0,3544086	0,0002729	0,0104029	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEEG, conclui-se que pelos elementos disponibilizados, cruzando a informação fornecida do cadastro do traçado da linha, que seria ao longo do passeio, com o ponto indicado e confirmado pelas coordenadas GPS, o qual fica dentro do lote, o cabo C0004 não está localizado segundo o traçado da linha e não cumpre o disposto no artigo 79º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_10	Porto	02/01/2023 04:09	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	219	206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00713	n.a.	n.a.	0,00713	0,00000	0,00000	0,00003	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_11	Águeda	04/01/2023 15:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	54	841	0,00343	0,00024	0,00873	0,29230	0,00013	0,00413	n.a.	n.a.	0,00413	0,29230	0,00013	0,00413	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_12	Porto	02/01/2023 14:40	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	50	173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00132	n.a.	n.a.	0,00132	0,00000	0,00000	0,00003	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDS_2023_JAN_I_13	Águeda	08/01/2023 12:04	BT - Baixa tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	259	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000153	0,0039675	n.a.	n.a.	0,0039675	0,0000000	0,0000000	0,0000153	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Biceccional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TIPI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	
EREDES_2023_JAN_I_14	Vieira do Minho	11/01/2023 10:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	2059	0,0108606	0,0008847	0,010475	0,9257349	0,0000380	0,0047884	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que apesar do documento apresentar, através das figuras 3 e 4, uma linha MT danificada num dos seus condutores, não é apresentada qualquer evidência de queda de fãvore ou corte de fãvore que permita associar a causa à consequência.	Não Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_15	Aveiro	10/01/2023 10:32	MT - Média tensão	AVES	208	3924	0,01972	0,00055	0,02761	1,68126	0,00055	0,02553	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_16	Covilhã	10/01/2023 22:45	MT - Média tensão	AVES	132	2004	0,00829	0,00022	0,02905	0,70673	0,00010	0,01313	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_17	Porto	15/01/2023 16:18	MT - Média tensão	INCÊNDIO	71	1833	0,00537	0,00004	0,00297	0,45753	0,00010	0,00732	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_18	Elvas	12/01/2023 10:51	MT - Média tensão	AVES	123	921	0,00548	0,00020	0,01956	0,46703	0,00002	0,00150	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_19	Elvas	13/01/2023 16:25	MT - Média tensão	AVES	138	1603	0,00576	0,00029	0,01827	0,49114	0,00007	0,00680	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_20	Vouzela	12/01/2023 09:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	185	2987	0,01127	0,00040	0,02788	0,96083	0,00019	0,01491	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_21	Megadouro	09/01/2023 21:05	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	9277	0,00121	0,00012	0,00360	0,10314	0,00090	0,00287	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_22	Porto	15/01/2023 16:27	MT - Média tensão	INCÊNDIO	47	200	0,00057	0,00001	0,00050	0,04862	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_23	Castelo Branco	13/01/2023 14:45	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	68	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000187	0,0012789	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Proveque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_24	Sertã	17/01/2023 02:40	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	466	2599	0,00972	0,00019	0,02869	0,82855	0,00027	0,05608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_25	Salvatera de Magos	22/01/2023 09:10	MT - Média tensão	AVES	111	2626	0,00722	0,00008	0,00754	0,61571	0,00008	0,00873	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_26	Covilhã	19/01/2023 22:28	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	179	2825	0,0113999	0,0003386	0,0247302	0,9668200	0,0002091	0,0145459	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excessional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCB, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2023_JAN_I_27	Guarda	17/01/2023 04:12	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	32	2168	0,0062471	0,0001693	0,0048573	0,5324840	0,0002722	0,0079129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excessional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCB, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSELEAT.	Não Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TIEMT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2023_JAN_I_28	Castro Marim	17/01/2023 10:38	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	353	265	0,00736	0,00007	0,01552	0,62711	0,00004	0,01292	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_29	Viseu	16/01/2023 11:19	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	115	165	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,0000286	0,0030548	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_30	Covilhã	17/01/2023 06:39	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	411	4109	0,0104057	0,0005397	0,0264603	0,8669572	0,0004524	0,0190706	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excepcional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSEIAT.	Não Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_31	Guarda	17/01/2023 06:52	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	23	1036	0,0003882	0,0000952	0,0021205	0,0330856	0,0000483	0,0010739	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excepcional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSEIAT.	Não Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_32	Idanha-a-Nova	24/01/2023 21:16	MT - Média tensão	AVES	255	1220	0,02080	0,00093	0,04557	1,77386	0,00019	0,01148	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_33	Vila Nova de Famalicão	26/01/2023 14:13	MT - Média tensão	AVES	44	762	0,0103628	0,0007089	0,0122788	0,8841097	0,0007089	0,0003650	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ponto de tentativa de notificação referido no ponto 2.3 do pedido.	Não Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_34	Ourense	26/01/2023 10:31	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	159	3091	0,00371	0,00037	0,01387	0,31659	0,00033	0,01037	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_35	Beiriz	31/01/2023 16:41	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	281	1777	0,00342	0,00034	0,01338	0,29136	0,00020	0,00524	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_36	Chamusca	30/01/2023 11:23	MT - Média tensão	FURTOS	65	1	0,00020	0,00001	0,00068	0,01662	0,00000	0,00001	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_I_37	Santarém	30/01/2023 12:57	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	227	97	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,0000158	0,0035796	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			