

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JUNHO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de serviço Comercial		Fundamentação		Fundamentação		Fundamentação							
TEPI/MT (min)	SAFI/MT (h)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (h)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de serviço Comercial	Fundamentação		Fundamentação							
EREDS_2023_JUN_I_1	Alandroal	04/06/2023 14:28	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	212	2291	0,02131	0,00039	0,02941	1,47575	0,00037	0,02580	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_2	Macedo de Cavaleiros	02/06/2023 15:46	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	221	3181	0,03083	0,00057	0,07680	2,13500	0,00051	0,05724	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_3	Vila Real	07/06/2023 01:39	MT - Média tensão	AVES	78	3016	0,01185	0,00029	0,01664	0,82074	0,00049	0,02853	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_4	Évora	07/06/2023 14:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	286	267	0,05839	0,00019	0,04802	4,04362	0,00000	0,00066	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_5	Amareis	05/06/2023 01:18	MT - Média tensão	FURTOS	622	1773	0,05794	0,00015	0,05667	4,01257	0,00006	0,02229	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_6	Grândola	08/06/2023 03:02	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	58	666	0,00225	0,00006	0,00337	0,15550	0,00000	0,00004	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_7	Vila Nova de Gaia	08/06/2023 18:38	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	162	462	0,00837	0,00013	0,00612	0,57954	0,00003	0,00043	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_8	Silves	09/06/2023 05:43	MT - Média tensão	AVES	71	1531	0,00205	0,00007	0,00259	0,14150	0,00005	0,00170	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_9	Silves	09/06/2023 08:45	MT - Média tensão	AVES	163	2461	0,01279	0,00013	0,01172	0,88578	0,00034	0,03363	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_10	Vila Nova de Carneira	06/06/2023 14:31	MT - Média tensão	VEÍCULOS	127	917	0,00856	0,00021	0,01662	0,59383	0,00015	0,01219	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_11	Sobral de Monte Agraço	06/06/2023 08:58	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	154	87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00213	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_12	Almirim	13/06/2023 05:23	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	133	88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00189	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDS_2023_JUN_I_13	Amadora	14/06/2023 14:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	37	1516	0,0026081	0,0000211	0,0007251	0,1806112	0,0006951	0,0024407	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 79º RSELEAT).	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 79º RSELEAT).	Não Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exatidão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TIEMT (min)	SAFIEMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPIEMT (h)	SAIDIBT (min)	SAIDIBT (h)	SAIDIBT (min)	SAIDIBT (h)	SAIDIBT (min)	
EREDES_2023_JUN_I_14	Covilhã	12/06/2023 17:17	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	44	2004	0,00275	0,00023	0,00943	0,19064	0,00010	0,00010	0,00010	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório do PMA apresentado não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52º, n.º 2, do artigo 58º e 61º do RSSEFTS, tendo em conta o ponto de descarga.	Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_15	Penamacor	17/06/2023 13:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEROS	208	875	0,00523	0,00022	0,02301	0,36237	0,00014	0,00014	0,00014	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_16	Loulé	13/06/2023 16:59	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	760	0,01540	0,00018	0,00925	1,06615	0,00012	0,00012	0,00012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_17	Ourense	12/06/2023 10:01	MT - Média tensão	AVES	89	1173	0,0105658	0,0002112	0,0182322	0,7316994	0,0001111	0,0001111	0,0001111	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_18	Vila Franca de Xira	14/06/2023 14:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	177	1110	0,0204749	0,0001267	0,0185117	1,4179177	0,0001744	0,0001744	0,0001744	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 78º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_19	Ferreira do Alentejo	19/06/2023 16:07	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	66	133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não é possível apalilar, pelas fotos apresentadas, se cumpre com a profundidade e com as sinalizações dos cabos de forma regulamentar.	Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_20	Lisboa	19/06/2023 13:53	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	86	62	0,0026777	0,0000422	0,0023396	0,1854347	0,00000318	0,00000318	0,00000318	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º e 79º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_21	Santiago do Cacém	19/06/2023 16:09	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	53	2112	0,00296	0,00005	0,00212	0,20500	0,00020	0,00020	0,00020	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_22	Leiria	24/06/2023 08:02	MT - Média tensão	AVES	127	2608	0,00517	0,00026	0,01083	0,35774	0,00023	0,00023	0,00023	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_23	Lousã	21/06/2023 14:24	MT - Média tensão	AVES	82	3527	0,00266	0,00044	0,00513	0,18436	0,00041	0,00041	0,00041	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_24	Idanha-a-Nova	19/06/2023 18:52	MT - Média tensão	AVES	110	1519	0,00662	0,00026	0,01513	0,45834	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_25	Póvoa de Lanhoso	19/06/2023 03:20	MT - Média tensão	FURTOS	281	1469	0,01195	0,00030	0,02458	0,82757	0,00024	0,00024	0,00024	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_26	Peniche	20/06/2023 10:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	284	2581	0,0355977	0,0000949	0,0248361	2,4651931	0,0000398	0,0000398	0,0000398	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o documento apresenta elementos de prova suficientes que permitam evidenciar o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão gerilmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º do RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_I_27	Benavente	19/06/2023 15:56	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	130	207	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000333	0,0000333	0,0000333	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TIPI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIPI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial										
EREDES_2023_JUN_I_28	Gondomar	30/06/2023 17:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	53	1818	0,00911	0,00009	0,00418	0,65086	0,00016	0,00668	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_I_29	Albergaria-a-Velha	26/06/2023 09:33	MT - Média tensão	VEÍCULOS	187	430	0,01199	0,00009	0,01244	0,83040	0,00007	0,00850	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_I_30	Liéboa	27/06/2023 10:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	128	2489	0,0143122	0,0001265	0,0980226	0,9911412	0,0003993	0,0223755	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DCEG, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos art. 78º e 79º do RSLEAT.	Não Aprovado		