

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - MAIO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial						
TEPI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/ET (#)	SAIDI/ET (min)	SAIFI/ET (#)	SAIDI/ET (min)	SAIFI/ET (#)	SAIDI/ET (min)	SAIFI/ET (#)	SAIDI/ET (min)	SAIFI/ET (#)	SAIDI/ET (min)	SAIFI/ET (#)	SAIDI/ET (min)		
EREDES_2023_MAI_T_1	Vidigueira	07/05/2023 13:34	MT - Média tensão	AVES	152	196	0,00582	0,00010	0,01157	0,39808	0,00003	0,00326	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_2	Mogadouro	05/05/2023 07:56	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	268	2707	0,00199	0,00051	0,00684	0,13602	0,00044	0,00208	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a torre estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo o caso afirmativo, garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_3	Coimbra	03/05/2023 10:57	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	117	791	0,00636	0,00016	0,01123	0,43501	0,00013	0,00836	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_4	Soure	04/05/2023 17:17	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	116	3870	0,00868	0,00049	0,02356	0,59406	0,00049	0,01931	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_5	Vila Real	06/05/2023 09:01	MT - Média tensão	AVES	143	4063	0,00612	0,00014	0,00758	0,41887	0,00015	0,01013	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_6	Guimarães	03/05/2023 09:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	1173	0,00644	0,00014	0,00403	0,44066	0,00019	0,00555	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSELEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSELEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_7	Mogadouro	06/05/2023 17:36	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	112	4290	0,00749	0,00044	0,03265	0,51272	0,00037	0,02571	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_8	Lisboa	03/05/2023 19:34	MT - Média tensão	MAUFETORIA (VANDALISMO)	40	1146	0,0038558	0,0000745	0,0029488	0,2638967	0,0000554	0,0021954	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que as fotografias apresentadas no relatório provam que as instalações de serviço público não estavam em conformidade com os artigos 43.º e 73.º do RSPTS, pois mostram janelas sem resistência a choques.	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_9	Santarém	04/05/2023 08:59	MT - Média tensão	VEÍCULOS	339	2083	0,0184838	0,0000851	0,0286510	1,2650639	0,0000176	0,0059287	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_10	Colorido de Basto	05/05/2023 02:28	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	157	1726	0,00820	0,00011	0,01207	0,56150	0,00008	0,01064	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a torre estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_11	Lagos	02/05/2023 11:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	73	6153	0,0101162	0,0000957	0,0065972	0,6923680	0,0000589	0,0040684	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_12	Estarreja	03/05/2023 05:59	MT - Média tensão	AVES	160	3899	0,00771	0,00014	0,01230	0,52773	0,00024	0,02081	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_13	Montemor-o-Velho	02/05/2023 15:44	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	116	105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00199	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TEIPLMT (min)	SAFIPLMT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial		
EREDES_2023_MAI_T_14	Rio Maior	06/05/2023 11:47	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	173	1413	0,0116288	0,0001596	0,0274921	0,7958965	0,0006667	0,0114651	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_15	Águeda	09/05/2023 08:30	MT - Média tensão	AVES	74	3074	0,01232	0,00045	0,02346	0,84346	0,00042	0,02163	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_16	Lisboa	12/05/2023 14:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	2269	0,0030102	0,0000638	0,0018566	0,2060232	0,0003687	0,0108192	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º, 79º, 80º e 81º do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_17	Lisboa	10/05/2023 18:01	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	669	553	0,0114195	0,0001170	0,0121288	0,7815706	0,0000491	0,0023419	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_18	Aveiro	14/05/2023 22:45	MT - Média tensão	MALEFICIDADE (VANDALISMO)	275	1	0,00208	0,00001	0,00292	0,14236	0,00000	0,00000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_19	Ponte de Sor	12/05/2023 06:05	MT - Média tensão	AVES	156	1715	0,04144	0,00066	0,07035	2,83604	0,00027	0,02776	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_20	Amares	08/05/2023 20:10	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	94	81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00124	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_21	Porto	08/05/2023 14:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	260	632	0,00693	0,00001	0,00276	0,67980	0,00002	0,00513	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSELEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSELEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSELEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_22	Ferreira do Alentejo	21/05/2023 07:59	MT - Média tensão	AVES	91	189	0,00195	0,00009	0,00566	0,13351	0,00000	0,00003	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_23	Castelo Branco	17/05/2023 00:44	MT - Média tensão	AVES	146	1518	0,00482	0,00012	0,01093	0,32995	0,00013	0,01438	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_24	Extremoz	16/05/2023 10:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	130	59	0,00414	0,00007	0,00688	0,28359	0,00001	0,00092	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_25	Naazé	18/05/2023 15:01	BT - Baixa tensão	AVES	164	77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00192	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_26	Fátima	18/05/2023 02:05	MT - Média tensão	FURTOS	335	1784	0,05139	0,00037	0,06840	3,51748	0,00029	0,05181	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, uma árvore tombada e um cadeado estroncado. No entanto, não é evidenciada a prática da tentativa de furto, a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia.	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_27	Almada	20/05/2023 22:50	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	38	82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00050	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAI_T_28	Coruche	23/05/2023 17:32	MT - Média tensão	AVES	120	1000	0,0048844	0,0001808	0,0138042	0,3411430	0,0006921	0,0078227	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEMT (min)	SAFIEMT (#)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPIBT (#)	SAIDIBT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial		
EREDES_2023_IMAI_T_29	Mafra	24/05/2023 11:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	1655	0,0104069	0,0002872	0,0185971	0,7122657	0,0002692	0,0152187	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_30	Conouche	23/05/2023 22:55	MT - Média tensão	AVES	145	997	0,0076427	0,0001808	0,0167658	0,5230784	0,0000921	0,0071349	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_31	Marcedo de Cavaleiros	28/05/2023 17:32	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	193	6425	0,00439	0,00018	0,01539	0,30050	0,00016	0,01385	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_32	Alcanena	23/05/2023 16:33	MT - Média tensão	VEÍCULOS	182	3362	0,0118125	0,0003191	0,0299356	0,8084689	0,0002402	0,0227171	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_33	Beja	26/05/2023 16:12	MT - Média tensão	AVES	129	393	0,01167	0,00032	0,03574	0,79852	0,00006	0,00704	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_34	Lisboa	22/05/2023 09:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	2285	0,0005513	0,0000106	0,0003867	0,0377319	0,0000222	0,0000661	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que o documento não evidencia que as vias foram estabelecidas ao longo das vias públicas, nos passeios se possível, como determinado para as zonas urbanizadas (art. 79º do RSEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_35	Silves	22/05/2023 13:33	MT - Média tensão	AVES	104	2466	0,01156	0,00013	0,01045	0,79152	0,00034	0,02788	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_36	Albergaria-a-Velha	27/05/2023 15:12	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	76	4291	0,00151	0,00017	0,00354	0,10946	0,00014	0,00079	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52º e n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSEPTS, tendo em conta o ponto de descarga. - Pelos elementos apresentados no pedido, verifica-se que o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga directa no PTD.	Não Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_37	Albufeira	22/05/2023 09:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	121	865	0,02057	0,00013	0,01264	1,40758	0,00002	0,00127	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_38	Abrantes	23/05/2023 21:55	MT - Média tensão	AVES	188	869	0,0153307	0,0002021	0,0303044	1,0492587	0,0001409	0,0237810	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_39	Figueira da Foz	25/05/2023 10:08	BT - Baixa tensão	MALEITORIA (MANDALISMO)	105	54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00092	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_40	Oleiros	28/05/2023 00:06	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	114	129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00238	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_41	Marcedo de Cavaleiros	30/05/2023 17:53	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	296	6680	0,02462	0,00147	0,08586	1,68503	0,00107	0,05598	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_IMAI_T_42	Vila Nova de Paiva	31/05/2023 17:35	BT - Baixa tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	292	76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00337	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			