

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - MARÇO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de março de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial						
TEPLMT (min)	SAFPLMT (h)	SAIDPLMT (min)	END (MWh)	SAFPLBT (h)	SAIDPLBT (min)												
EREDES_2023_MAR_T_1	Ferreira do Alentejo	05/03/2023 07:16	MT - Média tensão	AVES	200	13	0,01015	0,00012	0,01493	0,81367	0,00000	0,00012	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_2	Santarém	04/03/2023 13:30	MT - Média tensão	FURTOS	1557	5	0,01181	0,00001	0,01652	0,94666	0,00000	0,00216	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que as fotografias apresentadas e demais elementos de prova mostram o seccionador aberto, mas não provam que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSPPTS, pois não mostram um cadeado arancado, as varas de manobra do seccionador danificadas, nem o ponto do seccionador na posição de aberto.	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_3	Alcochete	01/03/2023 09:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	88	4035	0,01206	0,00018	0,01008	0,96638	0,00037	0,02002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que a instalação não está executada segundo o traçado da linha e não cumpre o disposto no artigo 78º do RSELEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_4	Almeirim	04/03/2023 13:34	MT - Média tensão	AVES	79	778	0,00274	0,00006	0,00501	0,22001	0,00006	0,00485	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_5	Benavente	05/03/2023 00:46	MT - Média tensão	AVES	119	1843	0,01307	0,00021	0,01520	1,04729	0,00017	0,01019	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_6	Aviã	03/03/2023 18:54	MT - Média tensão	AVES	128	1723	0,00473	0,00011	0,01072	0,37918	0,00009	0,00846	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_7	Sousel	05/03/2023 15:47	MT - Média tensão	AVES	137	328	0,00565	0,00012	0,01003	0,45284	0,00000	0,00013	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_8	Loulé	05/03/2023 12:42	MT - Média tensão	AVES	141	495	0,00939	0,00030	0,01984	0,75274	0,00008	0,00550	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_9	Leiria	04/03/2023 10:34	MT - Média tensão	AVES	96	2582	0,00268	0,00008	0,00524	0,21467	0,00006	0,00070	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_10	Leiria	05/03/2023 10:47	MT - Média tensão	AVES	222	1859	0,01909	0,00019	0,02599	1,53044	0,00014	0,01954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_11	Aveiro	05/03/2023 12:23	MT - Média tensão	AVES	287	3293	0,01648	0,00013	0,01644	1,32129	0,00010	0,00803	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_12	Pombal	03/03/2023 08:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	138	1967	0,00331	0,00022	0,00963	0,26533	0,00011	0,00567	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_13	Almeirim	04/03/2023 07:39	AT - Alta tensão	AVES	4	5463	0,00351	0,00171	0,00667	0,28138	0,00088	0,00318	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_14	Ponte de Lima	12/03/2023 11:43	MT - Média tensão	AVES	46	1849	0,00369	0,00010	0,00422	0,29539	0,00011	0,00506	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_15	Ponte de Lima	12/03/2023 11:43	MT - Média tensão	AVES	46	1849	0,00369	0,00010	0,00422	0,29539	0,00011	0,00506	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TIÉPLMT (min)	SAFIMT (#)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAFIBT (#)	SAIDIBT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	SAFIMT (#)	SAIDIMT (min)		
EREDES_2023_MAR_T_16	Seixal	10/03/2023 15:30	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	52	56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00047	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_17	Póvoa de Varzim	06/03/2023 13:01	MT - Média tensão	AVES	388	3743	0,05528	0,00027	0,10217	4,43108	0,00019	0,07388	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_18	Ovar	10/03/2023 08:09	MT - Média tensão	AVES	110	5008	0,00559	0,00013	0,00843	0,44816	0,00017	0,01087	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_19	Silves	10/03/2023 08:51	MT - Média tensão	AVES	167	1459	0,00680	0,00042	0,02512	0,54494	0,00013	0,01093	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_20	Vendas Novas	10/03/2023 11:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	166	1846	0,01230	0,00061	0,03702	0,98630	0,00025	0,01514	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_21	Fundão	09/03/2023 07:39	MT - Média tensão	AVES	187	2980	0,00174	0,00008	0,00900	0,13909	0,00001	0,00083	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_22	Mangualde	07/03/2023 13:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	128	3880	0,01179	0,00058	0,01971	0,94537	0,00036	0,01387	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_23	Ilhavo	06/03/2023 20:09	MT - Média tensão	AVES	70	1658	0,00574	0,00012	0,00690	0,45992	0,00016	0,00676	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_24	Guarda	09/03/2023 10:55	MT - Média tensão	AVES	98	152	0,00334	0,00005	0,00452	0,26767	0,00002	0,00219	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_25	Melgosa	07/03/2023 11:25	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	55	65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00058	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_26	Ovar	07/03/2023 08:56	MT - Média tensão	AVES	90	5009	0,00592	0,00014	0,00811	0,47437	0,00017	0,01025	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_27	Mieda	11/03/2023 09:30	MT - Média tensão	AVES	183	1441	0,00227	0,00021	0,01339	0,18186	0,00009	0,00416	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_28	Pombal	06/03/2023 08:10	MT - Média tensão	AVES	183	589	0,01189	0,00016	0,02875	0,95339	0,00010	0,01758	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_29	Vila Nova da Barquinha	09/03/2023 09:23	MT - Média tensão	AVES	103	404	0,00273	0,00008	0,00692	0,21919	0,00000	0,00017	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_30	Marco de Canaveses	07/03/2023 01:55	MT - Média tensão	FURTOS	455	6335	0,01397	0,00015	0,03910	1,12012	0,00011	0,03022	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 3, um apelo tombado. Contudo, não são apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a prática da tentativa de furto, a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia.	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_31	Pombal	10/03/2023 12:37	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	182	2505	0,00146	0,00011	0,00485	0,11717	0,00010	0,00363	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TIÉPLMT (min)	SAFIPLMT (h)	SAIDIMT (min)	END (MWh)	SAPIBT (h)	SAIDIBT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial		
EREDES_2023_MAR_T_32	Chamusca	07/03/2023 08:53	MT - Média tensão	AVES	72	773	0,0092	0,00012	0,00811	0,39445	0,00006	0,00401	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_33	Salvatera de Magos	07/03/2023 05:43	MT - Média tensão	AVES	230	758	0,01722	0,00023	0,02012	1,38054	0,00009	0,00682	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_34	Castro Daire	17/03/2023 12:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEROS	169	1378	0,01109	0,00029	0,04258	0,88669	0,00022	0,03372	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_35	Póvoa de Vazim	16/03/2023 08:26	MT - Média tensão	AVES	77	3739	0,01089	0,00027	0,02012	0,87268	0,00019	0,01454	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_36	Ferreira do Alientejo	15/03/2023 10:35	MT - Média tensão	AVES	157	39	0,00976	0,00010	0,01488	0,78332	0,00000	0,00010	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_37	Viseu	16/03/2023 09:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	130	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00110	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_38	Fundão	18/03/2023 09:51	MT - Média tensão	AVES	129	2997	0,01186	0,00056	0,02518	0,95077	0,00036	0,02121	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_39	Sintra	19/03/2023 08:24	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	1663	0,00292	0,00042	0,00147	0,23427	0,00012	0,00041	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_40	Coimbra	15/03/2023 11:04	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	76	72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00088	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_41	Valença	18/03/2023 10:15	MT - Média tensão	AVES	154	823	0,00811	0,00011	0,01629	0,64981	0,00011	0,01761	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_42	Benavente	17/03/2023 11:04	MT - Média tensão	AVES	80	1050	0,00564	0,00072	0,01388	0,45219	0,00014	0,00311	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_43	Lisboa	13/03/2023 19:44	MT - Média tensão	FURTOS	83	463	0,00125	0,00001	0,00088	0,10056	0,00013	0,01079	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_44	Saure	13/03/2023 12:20	MT - Média tensão	AVES	91	2093	0,00699	0,00037	0,01453	0,56062	0,00034	0,01446	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_45	Coruche	18/03/2023 05:43	MT - Média tensão	AVES	144	1098	0,00449	0,00024	0,01484	0,35969	0,00005	0,00389	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_46	Sintra	13/03/2023 16:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	41	1619	0,00290	0,00005	0,00213	0,23273	0,00006	0,00236	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 80º e 81º do RSELEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_47	Beiriz	13/03/2023 20:08	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	44	9344	0,01531	0,00245	0,04153	1,22695	0,00151	0,02527	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TIÉPLMT (min)	SAIFLMT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	
EREDES_2023_MAR_T_48	Benavente	14/03/2023 16:49	MT - Média tensão	AVES	77	31	0,00478	0,00012	0,00871	0,38279	0,00000	0,00090	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_49	Viana do Castelo	26/03/2023 14:12	MT - Média tensão	AVES	114	4127	0,00745	0,00016	0,01760	0,59719	0,00016	0,01724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_50	Portimão	25/03/2023 11:54	MT - Média tensão	AVES	34	216	0,00069	0,00003	0,00109	0,05513	0,00001	0,00043	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_51	Loulé	22/03/2023 10:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	2092	0,00835	0,00023	0,00683	0,66866	0,00028	0,01378	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_52	Ilhavo	26/03/2023 00:12	MT - Média tensão	AVES	227	1650	0,06877	0,00018	0,03169	5,59245	0,00022	0,03435	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_53	Beja	24/03/2023 00:36	MT - Média tensão	AVES	282	712	0,02169	0,00011	0,02863	1,73884	0,00000	0,00027	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_54	Vila Verde	26/03/2023 07:55	MT - Média tensão	AVES	152	5464	0,02494	0,00024	0,02512	1,99921	0,00017	0,01471	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_I_55	Albergaria-a-Velha	25/03/2023 16:34	MT - Média tensão	AVES	74	2138	0,00817	0,00020	0,01216	0,65526	0,00023	0,01326	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_I_56	Leiria	20/03/2023 07:51	MT - Média tensão	AVES	134	1091	0,01522	0,00011	0,01408	1,21961	0,00015	0,02014	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_I_57	Coruche	21/03/2023 12:03	MT - Média tensão	AVES	88	1343	0,00332	0,00013	0,00913	0,26586	0,00003	0,00174	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_I_58	Coruche	21/03/2023 12:47	MT - Média tensão	AVES	308	1489	0,00798	0,00083	0,01511	0,63970	0,00024	0,00698	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAR_I_59	Castro Marim	30/03/2023 07:02	MT - Média tensão	MALEFICÓRIA (VANDALISMO)	101	166	0,00200	0,00002	0,00215	0,16009	0,00003	0,00273	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_I_60	Viana do Castelo	28/03/2023 08:37	MT - Média tensão	AVES	87	3192	0,00429	0,00021	0,01001	0,34384	0,00020	0,01025	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_61	Braga	30/03/2023 10:08	MT - Média tensão	AVES	37	2920	0,00462	0,00045	0,00505	0,37011	0,00047	0,00433	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_62	Águeda	27/03/2023 08:46	MT - Média tensão	AVES	91	1475	0,01487	0,00044	0,01905	1,19188	0,00019	0,01238	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TEP/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	
EREDES_2023_MAR_T_63	Porto	30/03/2023 13:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	95	1541	0,01811	0,00012	0,00952	1,45176	0,00025	0,02068	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório apresenta, através das figuras 3 e 4, a existência de uma escavação evidenciando um condutor danificado. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do ISLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do ISLEAT, sobre eventual profundidade reduzida.	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAR_T_64	Salvaterra de Magos	27/03/2023 14:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	275	1677	0,00493	0,00021	0,01384	0,39486	0,00009	0,00519	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	