

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - SETEMBRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão					
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica						Qualidade de serviço Comercial				
							TEPI/MT (min)	SAIFI/MT (nº)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (nº)	SAIDI/BT (min)	TEPI/MT (min)	SAIFI/MT (nº)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)		SAIFI/BT (nº)	SAIDI/BT (min)	TEPI/MT (min)	SAIFI/MT (nº)	SAIDI/MT (min)
EREDES_2023_SET_T_1	Vila Real	02/09/2023 13:57	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	316	953	0,0294639	0,0002734	0,06060488	2,1706335	0,0001525	0,0316877	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_2	Pampilhosa da Serra	05/09/2023 16:52	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	1368	0,0035672	0,0000475	0,01149359	0,2629251	0,0001607	0,0106496	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_3	Ponte-a-Nova	09/09/2023 17:16	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	269	4563	0,00890164	0,0007060	0,02328288	0,5906449	0,0004417	0,0100958	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório do IPMA e a figura 4 anexa não permitem obter pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga de origem não localizada, a classificação de evento excepcional. - Não é feita qualquer indicação sobre o estado da instalação que evidencie nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52º, n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSPPTP.	Não Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_4	Vila Real	09/09/2023 02:54	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	567	4058	0,0378134	0,0007271	0,0601118	2,7860318	0,0005126	0,0211857	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_5	Almeirim	04/09/2023 05:54	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	212	107	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000175	0,0037017	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_6	Abrantes	09/09/2023 10:56	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	86	109	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000178	0,0015297	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_7	Aveiro	16/09/2023 14:19	MT - Média tensão	AVES	55	1522	0,0950797	0,0001370	0,0067526	0,3742727	0,0001250	0,0062418	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_8	Vila Pouca de Aguiar	11/09/2023 18:47	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	139	2067	0,0081804	0,0002424	0,0395751	0,6027163	0,0001418	0,0180067	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_9	Mirandela	11/09/2023 14:50	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	234	2709	0,0047251	0,0002107	0,0156000	0,3481412	0,0001661	0,0127841	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_10	Covilhã	15/09/2023 01:03	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	293	1942	0,0355049	0,0002740	0,0404807	2,6159707	0,0003158	0,0726826	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DEEG, conclui-se que o relatório do IPMA e a figura 6 anexa não permitem obter pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta nos referidos apoios. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSELEAT.	Não Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_11	Almeirim	16/09/2023 00:23	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	76	73	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000073	0,0005571	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_12	Vila Pouca de Aguiar	12/09/2023 08:09	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	226	4449	0,0576470	0,0005268	0,0897381	4,2473386	0,0003566	0,0611827	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_13	Sintra	22/09/2023 11:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	281	806	0,0106347	0,0001054	0,0124236	0,7834920	0,0001284	0,0138356	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					
EREDES_2023_SET_T_14	Porto	21/09/2023 04:51	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	221	197	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000321	0,0071212	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado					

Código do relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Biceccional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							TIPI/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	QEE	QSC	QSC	QSC	
EREDS_2023_SET_T_15	Coimbra	22/09/2023 14:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	103	1528	0.048659	0.000843	0.094578	0.5985155	0.0001651	0.099704	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_16	Penafiel	22/09/2023 14:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	54	5226	0.0102820	0.0007376	0.0153891	0.7575588	0.0008513	0.0184885	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_17	Serpa	19/09/2023 16:25	MT - Média tensão	VEÍCULOS	186	1424	0.0016515	0.0006527	0.0996568	0.1216823	0.0000020	0.0003589	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_18	Melgaço	23/09/2023 10:01	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	184	63	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000103	0.0018917	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_19	Porto	19/09/2023 16:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	799	0.0064425	0.0000316	0.0011752	0.746829	0.0000550	0.0019300	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DCEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSEAT).	Não Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_20	Porto de Mós	26/09/2023 10:41	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	80	2150	0.0143082	0.0003372	0.0202573	1.0541855	0.0002143	0.0137027	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_21	Oliveira do Bairro	28/09/2023 08:20	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	345	3970	0.0164877	0.0004320	0.0337924	4.2148181	0.0003360	0.0256254	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_22	Porto	25/09/2023 09:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	115	52	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000085	0.0009759	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_23	Felgueiras	26/09/2023 03:25	MT - Média tensão	FURTOS	389	2669	0.0577867	0.0002002	0.0728471	4.2577791	0.0001323	0.047242	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DCEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSEAT).	Não Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_24	Serpa	25/09/2023 10:09	MT - Média tensão	AVES	126	1	0.0000946	0.0000105	0.0013277	0.0669711	0.0000000	0.0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_25	Palmeira	29/09/2023 11:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	117	795	0.0061362	0.0001264	0.0105995	0.4520719	0.0000612	0.0041980	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDS_2023_SET_T_26	Amarante	26/09/2023 02:19	MT - Média tensão	FURTOS	456	1719	0.0307666	0.0003899	0.0615557	2.2668314	0.0002790	0.0484487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	