

COLUNAS E LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED  
EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO  
LUSODIL

| <b>Luminárias LED de Iluminação Pública Não Padronizadas</b>  |                                    |                                |                   |                   |   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Equipamento</b>  | <b>Designação (Família/modelo)</b> | <b>Referência (fabricante)</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Fabricante</b> | <b>Resultado da classificação e observações</b> |
| Luminária   | EIDOS S                            | EIDSG                          | LUSODIL           | GDS LIGHTING      | Aceite (1) (2)                                  |
| Luminária   | EIDOS M                            | EIDMG                          | LUSODIL           | GDS LIGHTING      | Aceite (1) (2)                                  |
| Luminária   | EIDOS L                            | EIDLG                          | LUSODIL           | GDS LIGHTING      | Aceite (1) (2)                                  |
| (1) - Na aplicação em rede aérea a luminária deverá dispor de fusível e SPD incorporados.                     |                                    |                                |                   |                   |   |
| (2) - Caso a luminária utilize sistema de telegestão, o conjunto deverá cumprir os requisitos do DNT-C71-410. |                                    |                                |                   |                   |   |