

**COLUNAS E LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED  
EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO  
DAEL**

<b>Luminárias LED de Iluminação Pública Não Padronizadas</b>					
<b>Equipamento</b>	<b>Designação (Família/modelo)</b>	<b>Referência (fabricante)</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Resultado da classificação e observações</b>
Luminária	DISK	DISK-V MINI	DAEL	DAEL	Aceite (1)(3)
Luminária	DISK	DISK-V MIDI	DAEL	DAEL	Aceite (1)(3)
Luminária	VILA	VILA-LC MINI	DAEL	DAEL	Aceite (1)(3)
Luminária	VILA	VILA-LC MIDI	DAEL	DAEL	Aceite (1)(3)
Luminária	DL50 midi	5XA2491K1A08A4	DAEL	SITECO	Aceite (2)(3)
Luminária	DL50 mini	5XA2482K1A08A2	DAEL	SITECO	Aceite (2)(3)
Luminária	CRATOS	CRATOS	DAEL	DAEL	Aceite (1)(3)
Luminária	POLARIS	POLARIS	DAEL	DAEL	Aceite (1)(3)
Luminária	SL15 MINI	SL15 MINI	DAEL	SKYZON	Aceite (2)(3)
Luminária	SL15 M	SL15 M	DAEL	SKYZON	Aceite (2)(3)
Luminária	SL15 L	SL15 L	DAEL	SKYZON	Aceite (2)(3)
Luminária	SL15 S	SL15 S	DAEL	SKYZON	Aceite (2)(3)
Coluna	RTH	RTH	DAEL	DAEL	Aceite
Coluna	CIL	CIL	DAEL	DAEL	Aceite
Coluna	RT <sup>1</sup>	RT <sup>1</sup>	DAEL	DAEL	Aceite
Coluna	SN	SN	DAEL	DAEL	Aceite
(1) - Na aplicação em rede aérea a luminária deverá dispor de fusível e SPD incorporados. Indicar características do fusível e do SPD.					
(2) - Luminária aceite apenas para aplicação em rede subterrânea.					
(3) - Caso a luminária utilize no seu funcionamento sistema de telegestão, também deve cumprir os requisitos do DNT-C71-410.					
<sup>1</sup> – Anteriormente designada Alturan					